



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº : E-12/003/311/2017  
Data de autuação: 13/09/2017  
Concessionária: CEG  
Assunto: RF - Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. TN - 012/2017 - Vistoria para acompanhamento de obras da Concessionária CEG na Rua Caiapó, Engenho Novo - Rio de Janeiro/RJ.  
Sessão Regulatória: 26/10/2017

## RELATÓRIO

Trata-se de processo regulatório instaurado tendo em vista a CI AGENERSA/CAENE nº. 052/17, por meio da qual a Câmara Técnica de Energia solicita a abertura de processo em razão da vistoria realizada na Rua Caiapó, Engenho Novo - Rio de Janeiro/RJ, na data de 21/08/2017.

Às fls. 06/12, constam Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e Termo de Notificação nº. 012/2017 através dos quais a CAENE aponta as seguintes irregularidades: identificação da obra inexistente; tapumes mal fixados e/ou caídos; material armazenado de forma insegura e sem sinalização; e sinalização fora dos padrões determinados na Deliberação AGENERSA nº. 023/2006, complementada pela Deliberação AGENERSA nº. 451/2009.

Às fls. 17/19, consta a carta DIJUR-E-908/17, mediante a qual a Concessionária informa acerca da correção das desconformidades apontadas pela CAENE.

Mediante a Resolução AGENERSA nº. 606, de 19/09/2017, o presente feito é sorteado à minha Relatoria.

Por meio do despacho de fls. 23/24, a CAENE informa que a Delegatária comprovou a correção das inadequações apontadas, "(...) *entretanto, o fato das irregularidades terem sido sanadas*

Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro - Processo nº E-12/003/311/2017





Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/311, 2017

Data 13/09, 2017 - Is 33

Rubrica WLADYA MATTOS  
Id. Funcional 4359397

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

não isenta a Concessionária das sanções previstas para os descumprimentos da Cláusula 1º, Parágrafo 3º e da Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro, Item 11 ambos do Contrato de Concessão, bem como das normas listadas abaixo: NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO; NT-215/BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO; NT-131/BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço de até 4 Bar; Deliberação AGENERSA nº. 023 de 23 de março de 2006". Destaca, ainda, que algumas irregularidades podem ter sido resultado de chuva e ventos fortes que atingiram a região nos dias anteriores à fiscalização.

Instada a se manifestar, a Procuradoria da AGENERSA apresenta parecer através do qual lembra que "a regularização das desconformidades indicadas pela CAENE não descaracteriza a infração contratual, devendo ser considerada, entretanto, para atenuar penalidade a ser aplicada à CEG"; e opina, em sintonia com a CAENE, pela aplicação de penalidade "em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. TN - 012/2017".

Mediante o ofício de fls. AGENERSA/CODIR/TM nº. 037/2017, informei à Delegatária acerca da conclusão da instrução do presente feito e assinei o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de razões finais.

É o Relatório.

**Tiago Mohamed Monteiro**

Conselheiro-Relator

Id. 5089461-7

Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro - Processo nº E-12/003/311/2017





Serviço Público Estadual  
Processo nº E-12/003/311, 2017  
Data 13/09, 2017 - 18 34  
Rubrica WLYDYA MATTOS  
Id. Funcional 4359397-8

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº : E-12/003/311/2017  
Data de autuação: 13/09/2017  
Concessionária: CEG  
Assunto: RF - Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. 012/2017. Vistoria para acompanhamento de obras da Concessionária CEG na Rua Caiapó, Engenho Novo, Rio de Janeiro / RJ.  
Sessão Regulatória: 26/10/2017

### VOTO

Trata-se de processo regulatório visando apurar eventual irregularidade na obra da Concessionária, a seguir denominada CEG, realizada na Rua Caiapó, Engenho Novo, nesta cidade, RJ, tendo em vista o Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. 012/2017.

De início, necessário se faz registrar que na data de 14/09/2017, acusei o recebimento da carta DIJUR-E-908/17, expedida pela CEG, contendo relatório fotográfico e documento comprobatório acerca da correção das irregularidades constatadas pela CAENE, e ainda, informação de que a concessionária advertiu as empresas contratadas pela execução da obra em relação às pendências apontadas.

Tem-se que a análise do objeto do presente processo é bastante comum nesta AGENERSA, pois muitas já foram as oportunidades de conferir e constatar o cumprimento das normas técnicas e contratuais quando da execução de obras desta natureza e, conseqüentemente, posicionar-se pela aplicação ou não de penalidade, tendo como amparo fundamental o parecer emitido pela Câmara Técnica, bem como da Procuradoria desta Autarquia, que por sua vez, registre-se, não isentaram a CEG das sanções previstas no Contrato de Concessão.

Todavia, para que haja fixação e aplicação de penalidade, devem ser considerados alguns requisitos, tais como (i) o tipo de não conformidade identificada na fiscalização; (ii) o risco de acidente à população; e (iii) o procedimento adotado pela CEG após ser notificada.

Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro - Processo nº E-12/003/311/2017





Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/311, 2017

Data 13/09, 2017

Rubrica WLADYA MATTO 35  
Id. Funcional 4359397

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Pois bem: no relatório de fiscalização da CAENE restou constatado a ausência de identificação da obra, tapumes mal fixados e caídos ao chão, material armazenado de forma insegura, e ainda, que a sinalização da obra encontrava-se fora dos padrões deliberados.

Com efeito, a ausência de cautela à determinação desta Autarquia, por si só, ensejaria a aplicação de penalidade nos termos da Cláusula Quarta, §1º, item 11, do Contrato de Concessão, a qual determina que a Concessionária deve "*cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, inclusive as normas da ASEP-RJ, respondendo perante o ESTADO, a ASEP-RJ, os consumidores e terceiros pelas eventuais consequências danosas da exploração dos serviços*".

Neste mesmo sentido é o entendimento em relação à identificação e sinalização irregular da obra, eis que em desacordo com o respectivo Contrato de Concessão e respectivas Normas Técnicas.

Como se vê, a ausência de informação clara e adequada acerca da identificação e sinalização da obra não permitiu ao usuário do serviço público acessar de imediato a empresa responsável na hipótese da ocorrência de algum dano no procedimento realizado, o que merece reparo.

Ademais, não havendo sido fixado regularmente os tapumes para cercar toda a obra em execução, tendo inclusive alguns tapumes sido largados ao chão, conseqüentemente, esta falha técnica deu ensejo a um potencial risco à população, sobretudo idosos e crianças, que podem tropeçar nestes obstáculos e sofrerem quedas passíveis de dano.

Desta forma, considero graves as irregularidades descritas pela CAENE e entendo ser necessária uma atuação muito mais cautelosa pela CEG, evitando-se, assim, ocorrências lesivas a população.

Ressalto, porém, o pronto atendimento realizado pela CEG visando corrigir as irregularidades apontadas pela CAENE, o qual deverá ser levado em consideração para fins de dosimetria da pena.





Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Serviço Público Estadual  
Processo nº E-1210031/311, 2017  
Data 13/09/2017  
Rubrica Id. funcional 4359397-6

Entretanto, vejo que de forma gradativa, processos desta natureza estão voltando a ser instaurados nesta AGENERSA e, também, deverá ser levado em consideração.

Assim, levando em conta todas as peculiaridades do processo, sobretudo o potencial risco causado à população em razão das infrações cometidas, entendo que a penalidade de multa no importe de 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) se apresenta a mais adequada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que para este tipo de infração - enquadrada no artigo 19, IV da IN CODIR nº. 001/2007 -, é possível aplicar penalidades no montante de até 0,10% (um décimo por cento).

Por todo o exposto, com amparo nas manifestações técnicas da CAENE e Procuradoria, sugiro ao Conselho-Diretor:

- Aplicar à CEG a penalidade de Multa no importe de 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à prática da infração (21/08/2017 - data da fiscalização), com base nas Cláusulas Primeira, §3º e Quarta, §1º, itens 6 e 11, todas do Contrato de Concessão c/c artigo 19, IV da IN CODIR nº. 001/2007, em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. TN - 012/2017.
- Determinar à SECEX, em conjunto com a CAENE e CAPET, a lavratura do correspondente Auto de Infração, nos termos da IN CODIR nº. 001/2007.

É o Voto.

**Tiago Mohamed Monteiro**  
Conselheiro-Relator  
Id. 5089461-7





Serviço Público Estadual

Processo nº E-12/003/311, 2017

Data 13/10/2017 - 13 37

Rubrica W LADYA MATTOS  
Id. Funcional 4359397-6

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 3262

, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

CONCESSIONÁRIA CEG - RF - Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. 012/2017


O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-12/003/311/2017, por unanimidade,


**DELIBERA,**

Art. 1º - Aplicar à CEG a penalidade de Multa no importe de 0,00005% (cinco centésimos de milésimo por cento) do seu faturamento nos últimos 12 (doze) meses anteriores à prática da infração (21/08/2017 - data da fiscalização), com base nas Cláusulas Primeira, §3º e Quarta, §1º, itens 6 e 11, todas do Contrato de Concessão c/c artigo 19, IV da IN CODIR nº. 001/2007, em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização CAENE nº. P-027/2017 e TN - Termo de Notificação nº. TN - 012/2017


Art. 2º - Determinar à SECEX, em conjunto com a CAENE e CAPET, a lavratura do correspondente Auto de Infração, nos termos da IN CODIR nº. 001/2007.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

  
José Bismarck Vianna de Souza  
Conselheiro-Presidente  
Id. 44089767

  
Luigi Eduardo Troisi  
Conselheiro  
Id. 44299605

  
Silyio Carlos Santos Ferreira  
Conselheiro  
Id. 39234738

  
Tiago Mohamed Monteiro  
Conselheiro-Relator  
Id. 50894617

Conselheiro Tiago Mohamed Monteiro - Processo nº E-12/003/311/2017