

De: CAENE

Para: Conselheiro Moacyr Almeida Fonseca

Considerando que:

- Conforme disposto no §2º do artigo 25 da Constituição da República - com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 5, de 15 de agosto de 1995 -, cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da LEI;
- Conforme o CONTRATO DE CONCESSÃO firmado com o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997, a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG é a Concessionária exclusiva do serviço público de distribuição de gás canalizado na sua ÁREA DE CONCESSÃO, correspondente aos Municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Mangaratiba, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá;
- Conforme o CONTRATO DE CONCESSÃO firmado com o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997, a CEG RIO S.A., antiga RIOGÁS S.A., é a Concessionária exclusiva do serviço público de distribuição de gás canalizado na sua ÁREA DE CONCESSÃO, correspondente aos Municípios de Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra do Pirai, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacú, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabú, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Parati, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antonio de Pádua, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Squarema, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda.
- Em razão do mencionado nos dois itens acima, a distribuição do gás natural canalizado nos Municípios pertencentes às ÁREAS DE CONCESSÃO deverá ser sempre realizada através dos SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO das CONCESSIONÁRIAS CEG e CEG RIO;

Considerando ainda, a Lei do Gás, Nº 11.909, DE 04 DE MARÇO DE 2009, que dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências.

- Que na Lei do Gás está estabelecido no CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES os seguintes:
 - Art. 2º. Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua regulamentação:

(XXXII) - Autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que utiliza parte ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais;

(XXXIII) - Auto-importador: agente autorizado para a importação de gás natural que utiliza parte ou totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais.

Considerando ainda, que no CAPÍTULO VI - Da Distribuição e Comercialização do Gás Natural, que no seus artigos abaixo regulamentam que:

- Art. 46. O AUTOPRODUTORES E/OU AUTOIMPORTADORES , o autoprodutor ou o auto-importador cujas necessidades de movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora estadual poderão construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora estadual a sua operação e manutenção, devendo as instalações e dutos ser incorporados ao patrimônio estadual mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, quando de sua total utilização.

§ 1º. As tarifas de operação e manutenção das instalações serão estabelecidas pelo órgão regulador estadual em observância aos princípios da razoabilidade, transparência, publicidade e às especificidades de cada instalação.

§ 2º. Caso as instalações e os dutos sejam construídos e implantados pelas distribuidoras estaduais, as tarifas estabelecidas pelo órgão regulador estadual considerarão os custos de investimento, operação e manutenção, em observância aos princípios da razoabilidade, transparência, publicidade e às especificidades de cada instalação.

§ 3º. Caso as instalações de distribuição sejam construídas pelo AUTOPRODUTORES E/OU AUTOIMPORTADORES , pelo autoprodutor ou pelo auto-importador, na forma prevista no caput deste artigo, a distribuidora estadual poderá solicitar-lhes que as instalações sejam dimensionadas de forma a viabilizar o atendimento a outros usuários, negociando com o AUTOPRODUTORES E/OU AUTOIMPORTADORES , o autoprodutor ou o auto-importador as contrapartidas necessárias, sob a arbitragem do órgão regulador estadual.

- Art. 47. Ressalvado o disposto no § 2º. do art. 25 da Constituição Federal, a comercialização de gás natural dar-se-á mediante a celebração de contratos registrados na ANP.

§ 1º. Caberá à ANP informar a origem ou a caracterização das reservas que suportarão o fornecimento dos volumes de gás natural contratados.

§ 2º. A ANP, conforme disciplina específica poderá requerer os dados referidos no § 1º. deste artigo do agente vendedor do gás natural.

- Art. 48. Os contratos de comercialização de gás natural deverão conter cláusula para resolução de eventuais divergências, podendo, inclusive, prever a

convenção de arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

- Art. 49. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou controladas, titulares de concessão ou autorização ficam autorizadas a aderir ao mecanismo e à convenção de arbitragem a que se refere o art. 48 desta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos decorrentes das contratações de gás natural de que trata o art. 47 desta Lei.

Considerando a CONSULTA PÚBLICA nº. 01/2001, "A Lei do Gás e seus impactos no Estado do Rio de Janeiro, da AGENERSA, publicada no D.O. do Rio de Janeiro, em 1/08/2011;

Considerando DIRPIR-048/10, de 30/08/2010, da CEG e CEG RIO, folhas 02 a 06 dos autos;

Considerando as Deliberações AGENERSA, 258, de 24/06/2008, 305, de 28/08/2008, 431 de 27/08/2009, que estabeleceram as Condições Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado aos Consumidores Livres da CEG, (Parágrafo 18 da Cláusula Sétima do Contrato de Concessão da CEG;

Considerando as Deliberações AGENERSA, 257, de 24/06/2008, 304, de 28/08/2008, 430 de 27/08/2009, que estabeleceram as Condições Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado aos Consumidores Livres da CEG RIO, (Parágrafo 18 da Cláusula Sétima do Contrato de Concessão da RIOGÁS atual CEG RIO;

Considerando DIRPIR-042/11, de 19/09/2011, da CEG e CEG RIO, de folhas 288 a 340 dos autos;

Considerando Ofício da ABIVIDRO, de 30/09/2011, de 354 a 359 dos autos;

Considerando Ofício IBP-GÁS 013/2011, de 30/09/2011, do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, de folhas 360 a 379 dos autos;

Considerando GE-GOR/AR 0143/2011, de 30/09/2011, da Petrobrás, de folhas 380 a 403 dos autos e GE-GOR/AR 0158/2011, de 31/10/2011, também da Petrobrás, de folhas 380 a 403 dos autos;

Considerando contribuição da ABRACE – Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, de folhas 404 a 426 e 454 a 475 dos autos;

Considerando a contribuição da ABIAPE – Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, de folhas 427 a 439 dos autos;

Considerando Ofício da ABIQUIM, de 30/09/2011, de 443 a 452 dos autos, e por fim;

Considerando contribuição da ABRAGET – Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, de folhas 481 a 483 dos autos;

Considerando a notícia (folhas 485 a 491):

“Petrobras não tem gás para vender, diz Gabrielli - O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse nesta terça-feira (22), em Brasília, que a estatal não tem como assinar novos contratos para fornecer gás. Ele afirmou que não tem mais gás para disponibilizar no mercado e que não há prazo para a retomada da venda.

“Só posso vender gás se eu tiver gás. Se nós não tivermos certeza que temos gás, não vamos vender. Não posso vender o que eu não tenho”, disse Gabrielli.

O presidente da Petrobras afirmou que os contratos antigos estão garantidos, mas que não há como assumir novos acordos. Essa situação pode afetar as termelétricas que serão licitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro e que entram em operação em 2016.

Gabrielli explicou que precisa do gás para a exploração do pré-sal. “À medida que você não sabe qual é a proporção de gás que você vai injetar para produzir petróleo, você não sabe a proporção de gás que você tem para disponibilizar para o mercado. Portanto, eu não tenho gás hoje para ofertar para 2016, ponto”.

‘Não posso vender o que eu não tenho’, afirmou o presidente da estatal.

Gabrielli afirma que não tem como assinar novos contratos.

Considerando o despacho, de folha 484, emanado pelo seu gabinete;

Passamos agora a analisar, detalhadamente os aspectos técnicos da proposta enviada pela CEG e CEG RIO, através da DIRPIR-042/11, de 19/09/2011, comparando com as contribuições enviadas pela ABIVIDRO, IBP, Petrobrás, ABRACE, ABIAPE, ABIQUIM e ABRAGET:

PROPOSTA DA CEG E CEG RIO

CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO PARA AUTOPRODUTOR E AUTOIMPORTADOR

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

ANEXO ÚNICO

CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO PARA AUTOPRODUTORES E AUTOIMPORTADORES

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

ÍNDICE

1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO DE TERMOS	9
2. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR	29
3. SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	33
4. CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO.....	34
5. CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA	36
6. INSTALAÇÕES RECEPTORAS.....	39
7. RESPONSABILIDADES E COMPENSAÇÕES.....	40
8. MEDIÇÃO.....	43
9. QUALIDADE DO GÁS.....	52
10. PONTO DE RECEPÇÃO E PONTO DE ENTREGA.....	63
11. CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO E DE ENTREGA DO GÁS.....	63
12. TITULARIDADE DO GÁS	65
13. PERDAS DE GÁS DO SISTEMA	66
14. PROGRAMAÇÃO	67
15. BALANÇO DE QUANTIDADES E CORREÇÕES APLICÁVEIS.....	72
16. PENALIDADES.....	77
17. TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	80
18. FATURAMENTO E PAGAMENTO	82
19. ANEXOS.....	84
20. VIGÊNCIA CONTRATUAL	85
21. NOTIFICAÇÕES	85

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários

ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

Ficam instituídas as presentes CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS canalizado para AUTOPRODUTORES e AUTOIMPORTADORES, considerando que:

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- Conforme disposto no parágrafo 2º do Artigo 25, da Constituição da República — com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Nº 5, de 15 de agosto de 1995 —, cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado, na forma da LEI;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- Conforme CONTRATO DE CONCESSÃO, firmado com o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997, a CONCESSIONÁRIA possui exclusividade do serviço público de distribuição de gás canalizado na sua ÁREA DE CONCESSÃO;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- A LEI nº 11.909, de 03 de março de 2009, criou os agentes consumidor livre, AUTOPRODUTOR e AUTOIMPORTADOR, na esfera da regulação federal, regulamentados posteriormente pelo Decreto nº 7.382, de 02 de dezembro de 2010;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- O consumidor livre, AUTOPRODUTOR e AUTOIMPORTADOR deverão contratar os SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO de GÁS canalizado da CONCESSIONÁRIA para movimentar o GÁS de sua propriedade do PONTO DE RECEPÇÃO até o PONTO DE ENTREGA;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- Conforme disposto no item 16, do § 1, da cláusula quarta do CONTRATO DE CONCESSÃO, é obrigação da CONCESSIONÁRIA instituir "Condições Gerais de Fornecimento", para cada classe de consumidores, estabelecendo as regras, obrigações e deveres mútuos entre a CONCESSIONÁRIA e seus consumidores, que regulem o fornecimento do gás e os preços dos serviços prestados;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos adotar o seguinte texto: " <i>Conforme disposto no item 16, do § 1, da cláusula quarta do CONTRATO DE CONCESSÃO, é obrigação da CONCESSIONÁRIA instituir "Condições Gerais de Fornecimento", para cada classe de consumidores, estabelecendo as regras, obrigações e deveres mútuos entre a CONCESSIONÁRIA e seus consumidores, que regulem o fornecimento do gás e os preços dos serviços prestados, devidamente aprovados, pela AGENERSA.</i> "

- Em função do previsto no § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA regulamentou as condições gerais de prestação de serviço de distribuição de GÁS canalizado para o consumidor livre, através da Deliberação AGENERSA Nº 258-2008 de 24/06/08, alterada pelas Deliberações AGENERSA Nº

305-2008 de 28/08/2008 e Nº 431-2009 de 27/08/2009, aplicável, exclusivamente, ao consumidor livre da ÁREA DE CONCESSÃO da CEG;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	<p><u>Sugerimos suprir o texto já que aqui trata-se de definir aos condições de consumidores autoprodutor e auto-importador, sendo que as condições para classe de consumidores livres já foi regulamentada anteriormente.</u></p> <p><u>Sugerimos apenas que para o consumidor livre seja revista as condições quando esse consumidor, participe com 100% do investimento.</u></p>

- Em função do previsto no § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA regulamentou as condições gerais de prestação de serviço de distribuição de GÁS canalizado para o consumidor livre, através da Deliberação AGENERSA Nº 257-2008 de 24/06/08, alterada pelas Deliberações AGENERSA Nº 304-2008 de 28/08/2008 e Nº 430-2009 de 27/08/2009, aplicável, exclusivamente, ao consumidor livre da ÁREA DE CONCESSÃO da CEG RIO;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	<p><u>Sugerimos suprir o texto já que aqui trata-se de definir aos condições de consumidores autoprodutor e auto-importador, sendo que as condições para classe de consumidores livres já foi regulamentada anteriormente.</u></p> <p><u>Sugerimos apenas que para o consumidor livre seja revista as condições quando esse consumidor, participe com 100% do investimento.</u></p>

- O disposto no § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO estabelece que a tarifa aplicável para qualquer consumidor do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, que não adquira GÁS canalizado através da CONCESSIONÁRIA, deverá ser equivalente à margem de distribuição que compõe a tarifa limite da CONCESSIONÁRIA para o TIPO DE CONSUMIDOR em questão;

ABIVIDRO	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto-importador.
----------	---

IBP	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
Petrobrás	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
ABRACE	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
ABIAPE	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
ABIQUIM	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
ABRAGET	Sugerem a modificação da manutenção da margem da Concessionária, para o caso dos consumidores livres, autoprodutor e auto
Parecer parcial CAENE	<u>Conforme texto do Contrato acima mencionado, é garantida contratualmente a margem por todo o período da concessão. Qualquer indicação de quebra do Contrato deve antecipadamente ter anuência das partes, o que não temos nenhuma indicação nos autos, desta forma faz-se necessário manter as condições contratuais (s.m.j).</u>

1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO DE TERMOS

Para efeito do presente documento, as definições, expressas em letras versalete, em seguida enunciadas, terão significado idêntico, se utilizadas no plural ou singular.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

ANO - Cada período que:

- a) o primeiro ano começará no DIA de INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO e terminará no último DIA do mês de dezembro do ano em questão;
- b) cada ano sucessivo ao referenciado na alínea (a) supra, com exceção do último ano de vigência do CONTRATO, começará no primeiro DIA de janeiro do correspondente ano e terminará no último DIA do mês de dezembro do mesmo ano;
- c) o último ano de vigência do CONTRATO começará no primeiro DIA de janeiro do correspondente ano e terminará no último DIA do último MÊS de vigência do CONTRATO;

d) o termo "ano", quando não grafado em maiúsculas, significará ano civil;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

ÁREA DE CONCESSÃO – Região do Estado do Rio de Janeiro, onde a CONCESSIONÁRIA tem a exclusividade para a distribuição de gás canalizado para qualquer utilização e quantidade. A ÁREA DE CONCESSÃO da CEG corresponde a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, entendida essa como a área a que pertencem atualmente os Municípios do Rio de Janeiro, de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Márica, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica e São João de Meriti. A ÁREA DE CONCESSÃO da CEG RIO corresponde a Regiões Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, nas Baixadas litorânea, Serrana, no Médio Paraíba, Centro-Sul e na Baía da Ilha Grande, todas do Estado do Rio de Janeiro.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja indicado e listados todos os municípios assim propomos o seguinte texto: ÁREA DE CONCESSÃO – Região do Estado do Rio de Janeiro, onde a CONCESSIONÁRIA tem a exclusividade para a distribuição de gás canalizado para qualquer utilização e quantidade. A ÁREA DE CONCESSÃO da CEG corresponde aos Municípios do Rio de Janeiro, de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Márica, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica e São João de Meriti. A ÁREA DE CONCESSÃO da CEG RIO corresponde aos Municípios de Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra do Pirai, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacú, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabú, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Parati, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antonio de Pádua, São Fidelis, São

	Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Saquarema, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda.
--	---

AUTOIMPORTADOR - Sociedade ou consórcio autorizado para a importação de GÁS NATURAL que utiliza parte ou a totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais e que contrata junto à CONCESSIONÁRIA, uma CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA superior a 100.000 (cem mil) m³/DIA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, para um único PONTO DE ENTREGA, situado junto à instalação receptora do AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
IBP	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Petrobrás	Cita que a figura do autoimportador e Regulamentada pela ANP conforme disposto na Resolução ANP 051, de 29/09/2011.
ABRACE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABIAPE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA.
ABIQUIM	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABRAGET	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Parecer parcial CAENE	<p>O contrato de Concessão definiu para o consumidor livre um volume firme de 100.000 (cem mil) m³/DIA. É preciso avaliar de uma forma bem conservadora a modificação deste volume já firmada como conceito de consumidor de grande porte.</p> <p>O Estado de SP definiu enquadramento de consumidores de grande porte com volumes de 10.000 (dez mil) m³/DIA e no Estado do Espírito Santo foi definido um volume de 35.000 (trinta e cinco mil) m³/DIA, no ES. No ano de 2010 o maior consumo médio no Estado do Rio de Janeiro é de 43.000 (quarenta mil) m³/DIA para os somatório dos clientes industriais, cogeração industrial, petroquímico e termoelétrico.</p> <p>Não há como se pensar em volumes menores para auto-importadores sem levar a situação atual de restrição de volume de oferta de gás, conforme afirmativa do Presidente da Petrobrás que diz: "O presidente da Petrobras afirmou que os contratos antigos</p>

	<p>estão garantidos, mas que não há como assumir novos acordos.</p> <p><u>Segundo o Presidente da Petrobrás a maior empresa nacional produtora de gás, disse que essa situação pode afetar as termelétricas que serão licitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro e que entram em operação em 2016.</u></p> <p><u>Gabrielli explicou que precisa do gás para a exploração do pré-sal: - ... "À medida que você não sabe qual é a proporção de gás que você vai injetar para produzir petróleo, você não sabe a proporção de gás que você tem para disponibilizar para o mercado. Portanto, eu não tenho gás hoje para ofertar para 2016. Não posso vender o que eu não tenho", afirmou o presidente da estatal."</u></p> <p>Essa afirmativa da necessidade de gás para a reinjeção na exploração do pré-sal não só restringe o grande aumento de volume para novos consumidores, como joga por terra a idéia que com a exploração do pré-sal teríamos um cenário de grandes ofertas de gás natural.</p> <p>Ainda fora do cenário nacional não são grandes as perspectivas de grandes ofertas de gás no mercado internacional até a presente data.</p> <p><u>Assim, sugerimos aguardar maior detalhamento do comportamento do mercado nos próximas semanas, para definir melhor os patamares aqui sugeridos pelas contribuições e pelas próprias concessionárias.</u></p>
--	---

AUTOPRODUTOR - Sociedade ou consórcio explorador e produtor de GÁS NATURAL que utiliza parte ou a totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais e que contrata junto à CONCESSIONÁRIA, uma CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA superior a 100.000 (cem mil) m³/DIA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, para um único PONTO DE ENTREGA, situado junto à instalação receptora do AUTOPRODUTOR.

ABIVIDRO	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
IBP	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Petrobrás	Cita que a figura do autoimportador e Regulamentada pela ANP conforme disposto na Resolução ANP 051, de 29/09/2011.
ABRACE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABIAPE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA.

ABIQUIM	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABRAGET	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Parecer parcial CAENE	<p>O contrato de Concessão definiu para o consumidor livre um volume firme de 100.000 (cem mil) m³/DIA. É preciso avaliar de uma forma bem conservadora a modificação deste volume já firmada como conceito de consumidor de grande porte.</p> <p>O Estado de SP definiu enquadramento de consumidores de grande porte com volumes de 10.000 (dez mil) m³/DIA e no Estado do Espírito Santo foi definido um volume de 35.000 (trinta e cinco mil) m³/DIA, no ES. No ano de 2010 o maior consumo médio no Estado do Rio de Janeiro é de 43.000 (quarenta mil) m³/DIA para os somatório dos clientes industriais, cogeração industrial, petroquímico e termoelétrico.</p> <p>Não há como se pensar em volumes menores para auto-importadores sem levar a situação atual de restrição de volume de oferta de gás, conforme afirmativa do Presidente da Petrobrás que diz: "O presidente da Petrobras afirmou que os contratos antigos estão garantidos, mas que não há como assumir novos acordos.</p> <p><u>Segundo o Presidente da Petrobrás a maior empresa nacional produtora de gás, disse que essa situação pode afetar as termelétricas que serão licitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro e que entram em operação em 2016.</u></p> <p><u>Gabrielli explicou que precisa do gás para a exploração do pré-sal: - ... "À medida que você não sabe qual é a proporção de gás que você vai injetar para produzir petróleo, você não sabe a proporção de gás que você tem para disponibilizar para o mercado. Portanto, eu não tenho gás hoje para ofertar para 2016. Não posso vender o que eu não tenho", afirmou o presidente da estatal."</u></p> <p>Essa afirmativa da necessidade de gás para a reinjeção na exploração do pré-sal não só restringe o grande aumento de volume para novos consumidores, como joga por terra a idéia que com a exploração do pré-sal teríamos um cenário de grandes ofertas de gás natural.</p> <p>Ainda fora do cenário nacional não são grandes as perspectivas de grandes ofertas de gás no mercado internacional até a presente data.</p> <p><u>Assim, sugerimos aguardar maior detalhamento do comportamento do mercado nas próximas semanas, para definir melhor os patamares aqui sugeridos pelas</u></p>

<u>contribuições e pelas próprias concessionárias.</u>

BALANÇO - Diferença entre a quantidade medida ou a QUANTIDADE DIÁRIA ASSEGURADA pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR NO PONTO DE RECEPÇÃO, e a QUANTIDADE MEDIDA pela CONCESSIONÁRIA NOS PONTOS DE ENTREGA, excluindo as PERDAS DO SISTEMA; conforme definido no item 15.1.1 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

BALANÇO MENSAL - Soma dos BALANÇOS alocados ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR desde o início do MÊS, conforme definido no item 15.1.2 destas Condições Gerais;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CALORIA – Quantidade de calor requerida para elevar a temperatura de 1g (um grama) de água pura desde 14,5°C (quatorze vírgula cinco graus Celsius) até 15,5°C (quinze vírgula cinco graus Celsius) à pressão absoluta de 0,101325MPa.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC) - Máximo volume diário de GÁS NATURAL, expresso em METROS CÚBICOS por DIA, que a CONCESSIONÁRIA deve movimentar entre o PONTO DE RECEPÇÃO e o PONTO DE ENTREGA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, conforme estabelecido no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, que deve corresponder a um volume superior a 100.000 m³/DIA.

ABIVIDRO	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA,
----------	---

	inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
IBP	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Petrobrás	Cita que a figura do autoimportador e Regulamentada pela ANP conforme disposto na Resolução ANP 051, de 29/09/2011.
ABRACE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABIAPE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA.
ABIQUIM	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABRAGET	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Parecer parcial CAENE	<u>Conforme já citamos na descrição do autoprodutor e auto-importador faz-se aguardar maior detalhamento do comportamento do mercado nas próximas semanas, para definir melhor os patamares aqui sugeridos pelas contribuições e pelas próprias concessionárias.</u>

CONCESSIONÁRIA – Corresponde à empresa CEG ou CEG RIO, que possui a concessão de serviços públicos de distribuição de GÁS canalizado no Estado do Rio de Janeiro, em sua respectiva ÁREA DE CONCESSÃO;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA - Temperatura de 20°C (vinte graus Celsius), medida com termômetro de mercúrio, pressão absoluta de 0,101325MPa (1 atm, 1,01325 bar, ou 760 milímetros de coluna de mercúrio), medidos por barômetro do tipo Fortin e corrigido para 0º Celsius com o valor padrão de aceleração de gravidade, e o PODER CALORÍFICO SUPERIOR (PCS) para o GÁS igual ao PODER CALORÍFICO DE REFERÊNCIA (PCR);

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários

ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CONSUMIDOR CONVENCIONAL – Pessoa física ou jurídica que contrate no MERCADO REGULADO junto à CONCESSIONÁRIA, o fornecimento de GÁS, utilizando o SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CONTRATO DE CONCESSÃO – Contrato de Concessão celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a CEG ou CEG RIO (antiga RIOGÁS), ambos em 21/07/97, nos termos do § 2º do Artigo 25, da Constituição da República, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional Nº 5, de 15 de agosto de 1995, cujo objeto é a concessão do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro e o desempenho de atividades correlatas compatíveis com a natureza de tal serviço.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO OU CONTRATO - Contrato firmado entre a CONCESSIONÁRIA e o AUTOPRODUTOR ou entre a CONCESSIONÁRIA e o AUTOIMPORTADOR para prestação de SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de GÁS CANALIZADO, regulando os direitos e obrigações entre as PARTES;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial	Sugerimos manter o texto

CAENE	
-------	--

CROMATÓGRAFO – Equipamento utilizado para analisar os componentes do GÁS NATURAL e para determinar o seu PODER CALORÍFICO SUPERIOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

DIA - Período de tempo que começará a 00:00h (zero hora) de cada dia e terminará às 24:00h (vinte e quatro horas) do mesmo dia.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

DESEQUILÍBRIO - Qualquer resultado do BALANÇO diferente de zero.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

DOCUMENTO DE COBRANÇA – Qualquer fatura, duplicata, nota de débito ou título emitido por uma PARTE para cobrança de valor que deva ser pago, nos termos do CONTRATO, pela outra PARTE.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
--------------------------	--------------------------

ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) - Instalações da CONCESSIONÁRIA ou do(s) TRANSPORTADOR(ES) destinadas a regular a pressão e a medir e registrar os volumes, pressões e temperaturas do GÁS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

FALHA NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO (FSD) - Qualquer situação caracterizada pela ocorrência, em determinado DIA, entre o PONTO DE RECEPÇÃO e o PONTO DE ENTREGA, de qualquer dos seguintes fatos, desde que por única e exclusiva culpa da CONCESSIONÁRIA, ou de quaisquer de seus clientes ou fornecedores de GÁS NATURAL contratados pela CONCESSIONÁRIA, excetuando-se as hipóteses de caso fortuito ou força maior, bem assim quando a ocorrência no PONTO RECEPÇÃO e/ou no PONTO DE ENTREGA decorrer, de forma direta, de culpa única e exclusiva do AUTOPRODUTOR ou do AUTOIMPORTADOR:

- a) Durante a vigência do CONTRATO, na hipótese de ocorrer falta de disponibilidade do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO segundo a QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA.
- b) Descumprimento de qualquer das condições de entrega do GÁS definidas no item 11 destas Condições Gerais,
- c) A entrega de gás no PONTO DE ENTREGA fora das especificações de qualidade do gás, previstas no item 9.2.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

GÁS OU GÁS NATURAL - Para efeito das presentes Condições Gerais, trata-se de gás natural, gás manufacturado ou gás liquefeito de petróleo, distribuídos por meio de canalização, conforme CONTRATO DE CONCESSÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários

ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO - Data definida no CONTRATO, na qual iniciar-se-á a disponibilização pela CONCESSIONÁRIA do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

INSTALAÇÃO INTERNA - Conjunto de canalizações, a partir dos medidores (inclusive), registros, coletores e aparelhos de utilização, com os necessários complementos, localizado no interior do imóvel do AUTOPRODUTOR ou do AUTOIMPORTADOR, destinado à condução e ao uso do GÁS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

LEI - Qualquer lei, Decreto, Regulamento, Resolução, Portaria, Deliberação Administrativa, ou outras exigências ou restrições emanadas de qualquer Órgão Público, desde que normatizadas.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

METRO CÚBICO (m³) - Volume de GÁS que, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, ocupa o volume de 01 m³ (um metro cúbico).

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

MERCADO REGULADO - Ambiente de contratação regulado que compreende os serviços locais de distribuição de GÁS NATURAL canalizado, com amparo no disposto no parágrafo 2º do Artigo 25 da Constituição Federal, englobando simultaneamente a comercialização e a distribuição do GÁS NATURAL canalizado ao CONSUMIDOR CONVENCIONAL realizado com exclusividade pela CONCESSIONÁRIA local.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

MÊS - Período de tempo que:

- a) O primeiro mês, começará no INÍCIO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO e terminará no último DIA do correspondente mês;
- b) cada mês de vigência do CONTRATO sucessivo ao primeiro, com exceção do último mês de vigência do CONTRATO, começará no primeiro DIA do mês em referência e terminará no último DIA do mesmo mês;
- c) o último mês de vigência do CONTRATO começará no primeiro DIA do correspondente mês e terminará no último DIA de vigência do CONTRATO,
- d) o termo "mês", quando não grafado em letras versaletes, significa mês calendário.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

NOTIFICAÇÃO - Qualquer comunicação por escrito enviada de uma PARTE à outra PARTE, exigida ou permitida nos termos do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, para indicar, comunicar, confirmar ou informar, recebida por representante devidamente

identificado da PARTE destinatária, cujo recebimento deverá ser comprovado pela PARTE remetente.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PARTES - CONCESSIONÁRIA e o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR. No singular, significa CONCESSIONÁRIA ou AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, conforme o contexto.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PERDAS DO SISTEMA - Diferença entre o GÁS total contabilizado por todos os PONTOS DE RECEPÇÃO e o GÁS total contabilizado como vendas, trocas ou GÁS para uso interno. Esta diferença inclui vazamento ou outras perdas reais, discrepâncias devidas à imprecisão dos medidores, variações de temperatura e/ou pressão e outras variações devidas a não simultaneidade das medições.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PODER CALORÍFICO DE REFERÊNCIA (PCR) – PCS de 9.400 kcal/m³ (nove mil e quatrocentas quilocalorias por METRO CÚBICO), nas CONDIÇÕES DE REFERENCIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PODER CALORÍFICO SUPERIOR (PCS) – Quantidade de calor produzido pela combustão, a pressão constante, de uma massa de gás saturado de vapor de água que ocupa o volume de 1 m³ (um METRO CÚBICO) na temperatura de 20°C (vinte graus Celsius) e à pressão absoluta de 0,101325 MPa, com condensação total do vapor de água de combustão. A determinação do PCS se fará com base no método ISO 6976 de 1995, ou suas revisões posteriores, com arredondamento em três casas decimais. Sua unidade de medida será kcal/m³.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PONTO DE ENTREGA – Local no interior das instalações do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, conforme estipulado no item 2.1.4, onde a CONCESSIONÁRIA disponibilizará o GÁS ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, nos termos do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PONTO DE RECEPÇÃO – Local onde ocorre a conexão do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO com o SISTEMA DE TRANSPORTE, no qual o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR disponibilizará o GÁS para a CONCESSIONÁRIA, conforme estipulado no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

PRODUTOR – Empresa que realiza operações de extração de gás natural de uma jazida, nos termos definidos no inciso XVI do art. 6º da Lei n.º 9.478/97, da qual consumidor livre ou AUTOIMPORTADOR adquirirá o GÁS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	PRODUTOR – Empresa que realiza operações de extração de gás natural de uma jazida, nos termos definidos no inciso XVI do art. 6º da Lei n.º 9.478/97, da qual consumidor livre ou AUTOIMPORTADOR adquirirá o GÁS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANP ou Órgão que a substitua na competência de regular e/ou fiscalizar dita atividade

QUANTIDADE DIÁRIA ASSEGURADA – Corresponde, a cada DIA, a QUANTIDADE DE GÁS que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR colocará à disposição da CONCESSIONÁRIA no PONTO DE RECEPÇÃO, incluindo as PERDAS DO SISTEMA, que deverá ser certificada pelo TRANSPORTADOR mediante documento comprobatório a ser enviado pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR à CONCESSIONÁRIA, conforme definido no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUANTIDADE DE GÁS OU QUANTIDADE DE GÁS NATURAL – Volume de GÁS NATURAL, expresso em METROS CÚBICOS nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) – Corresponde, a cada DIA, à QUANTIDADE DE GÁS, limitada à CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA, que a CONCESSIONÁRIA se obriga a

entregar ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR para disponibilização no PONTO DE ENTREGA em determinado DIA, conforme estipulado no item 14.1 e subitens.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUANTIDADE DIÁRIA SOLICITADA (QDS) – Corresponde, a cada DIA, à QUANTIDADE de GÁS, limitada à CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, pretende retirar, em conformidade com o estipulado no item 14.1 e subitens, e, para tanto, disponibilizará à CONCESSIONÁRIA no PONTO DE RECEPÇÃO, para que a CONCESSIONÁRIA disponibilize esta QUANTIDADE DE GÁS, que lhe correspondam no PONTO DE ENTREGA em determinado DIA, deduzidas as parcelas das PERDAS DO SISTEMA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUANTIDADE FALTANTE (QF) – Corresponde, a cada DIA, à parcela da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deixou de receber no PONTO DE ENTREGA, conforme definido no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO em virtude de FALHA NO SERVIÇO de DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUANTIDADE MEDIDA (QM) – Corresponde, a cada DIA, ao volume de GÁS que foi entregue à CONCESSIONÁRIA no DIA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, no PONTO DE RECEPÇÃO, bem assim ao volume de GÁS que foi entregue ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no DIA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, segundo apuração realizada pelo SISTEMA DE MEDIÇÃO da ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO e REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) do PONTO DE ENTREGA. Para fins da determinação da QUANTIDADE MEDIDA, aplicar-se-á ao volume medido o fator

resultante da divisão do PCS médio diário do GÁS no DIA — apurado no ponto mais próximo do PONTO DE ENTREGA, onde haja amostragem do GÁS para análise em laboratório ou no CROMATÓGRAFO em linha de que trata o item 9.6.1 e subitens — pelo PCR, com arredondamento na quarta casa decimal. tais critérios também serão utilizados pelo distribuidor para medição do GÁS no PONTO DE RECEPÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

QUILOCALORIA (kcal) – Significa 1.000 (mil) CALORIAS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

RAMAL INTERNO - Canalização de GÁS localizada entre a divisa do imóvel do consumidor com o logradouro público e a ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO e REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) do PONTO DE ENTREGA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS OU REDE DE GÁS – Corresponde à infraestrutura de GÁS canalizado, utilizada para atender a um ou mais consumidores, contendo: Dutos; Estações de Odorização; Estações de Medição e/ou Regulagem de pressão; Sistema de proteção catódica; Estações de análise cromatográfica e Demais instalações auxiliares.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários

ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO – Para efeito das presentes Condições Gerais, trata-se do serviço objeto do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO para o AUTOPRODUTOR ou para o AUTOIMPORTADOR, que consiste no recebimento pela CONCESSIONÁRIA no PONTO DE RECEPÇÃO da QUANTIDADE DIÁRIA ASSEGURADA e na entrega pela CONCESSIONÁRIA no PONTO DE ENTREGA da QUANTIDADE DIÁRIA SOLICITADA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – Redes gerais, ramais de distribuição, estações de medição e/ou regulagem de pressão, sistemas supervisórios, estação de odorização, demais instalações auxiliares, sistemas de gestão e centros de controle sob a posse da CONCESSIONÁRIA, necessárias à prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

SISTEMA DE MEDIÇÃO – Elementos primários e secundários de medição de vazão, temperatura e pressão e, caso existam, conversores, transmissores, computadores de vazão, integradores e registradores, situados na EMRP.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

SISTEMA DE TRANSPORTE – Conjunto de gasodutos, conforme autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ou Órgão que a substitua na competência de regular e/ou fiscalizar dita atividade, utilizados no fornecimento de GÁS ao AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO – Valor unitário, expresso em R\$/m³, a ser aplicado à cobrança da prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS na hipótese definida no item 17.1.1 e revisada conforme item 17.2.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO – Valor unitário, expresso em R\$/m³, a ser aplicado à cobrança pela prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS para AUTOPRODUTORES ou AUTOIMPORTADORES, na hipótese definida no item 17.1.2 e revisada conforme item 17.2.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

TIPO DE CONSUMIDOR – É a classificação atribuída a cada consumidor em função da especificidade do uso final a que se destina o GÁS NATURAL. A estrutura tarifária vigente, para o GÁS NATURAL, contempla os seguintes tipos de consumidor em função das suas especificidades de uso final: Residencial, Comercial e Outros, Industrial e subtipos, Petroquímico, GNV, Cogeração, Climatização e Termelétrico.

ABIVIDRO	s/cometários
----------	--------------

IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

TRANSPORTADOR(ES) – Prestador(es) do serviço de transporte de GÁS NATURAL através do SISTEMA DE TRANSPORTE, estabelecido(s) segundo disposição pertinente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, ou Órgão que a substitua na competência de regular e/ou fiscalizar dita atividade.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

TRIBUTO(S) – Qualquer tributo vigente, ou que venha a ser exigido na execução do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, em decorrência de nova LEI ou alteração de LEI já existente na data de assinatura do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO - Forma de se verificar o perfeito funcionamento do CROMATÓGRAFO de faturamento e medição da qualidade, devendo ser executada no local de sua instalação (CROMATÓGRAFO) e nas seguintes situações: (1) instalação inicial do sistema, após manutenção (preventiva/corretiva) e (2) quando requerido pelo cliente para comprovação do resultado.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
--------------------------	--------------------------

2. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1. Os requisitos prévios para o enquadramento nas condições de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, são:

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.1. Encaminhar à CONCESSIONÁRIA cópia autenticada da seguinte documentação referente à instalação industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que utilizará o GÁS:

- I. Registro de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, emitido pela ANP;
- II. Autorização para Centrais Geradoras Termelétricas ou de Cogeração, emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, quando o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR se enquadrar nesta situação;
- III. Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ), emitida pela Secretaria da Receita Federal, para comprovação da classificação, no cadastro de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, da unidade industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que irá utilizar o GÁS.
- IV. Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou diretores;
- V. Contrato de constituição de consórcio devidamente registrado no registro competente, do qual faça parte a sociedade interessada em usufruir das prerrogativas legais de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, firmado por instrumento público ou particular;
- VI. Comprovação de inscrição nas Fazendas Federal e Estadual.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.2. Contratar a importação de GÁS, no caso do AUTOIMPORTADOR para consumo próprio durante um período mínimo de 05 (cinco) anos.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.3. Contratar junto à CONCESSIONÁRIA, durante um período mínimo de 05 (cinco) anos, na sua ÁREA DE CONCESSÃO, uma CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, para um único PONTO DE ENTREGA, situado junto à instalação receptora do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, salvo se restar verificado que é tecnicamente possível abastecer o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR em mais de um PONTO DE ENTREGA. A CONCESSIONÁRIA poderá, a seu exclusivo critério, estabelecer prazo contratual superior a 5 (cinco) anos, de forma a atender às condições de rentabilidade estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.3.1. É vedado ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR disponibilizar o GÁS a terceiros, dentro do Estado do Rio de Janeiro.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários

ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.4. Solicitar acesso ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA, conforme estipulado no item 3.1 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.1.5. Disponibilizar para a CONCESSIONÁRIA, por meio de escritura pública de servidão gratuita, área suficiente para alojar uma ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP), com as características estipuladas no Item 8 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.2. Sem prejuízo do disposto no item 2.1 acima, o CONSUMIDOR CONVENCIONAL, que pretenda se tornar AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, deverá, adicionalmente:

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.2.1. Enviar NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 270 (duzentos e setenta) dias, salvo aceitação de prazo inferior, à opção exclusiva da CONCESSIONÁRIA;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários

ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	2.2.1. Enviar NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 270 (duzentos e setenta) dias, salvo aceitação de prazo inferior, à opção exclusiva da CONCESSIONÁRIA; 2.2.1.1 Em caso de aceitação de prazo inferior ao indicado no item (2.2.1) deve a Concessionário, informar a AGENERSA a sua aceitação, através de ofício.

2.2.2. Cumprir o contrato de fornecimento de GÁS existente que tem com a CONCESSIONÁRIA até o final da sua vigência e;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.3. O candidato ao enquadramento na categoria de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que não possuir histórico de consumo de GÁS NATURAL, deverá apresentar à CONCESSIONÁRIA o projeto da sua INSTALAÇÃO INTERNA, demonstrando o potencial de consumo diário.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

2.4. A migração do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR para a condição de CONSUMIDOR CONVENCIONAL ficará condicionada à existência de oferta adicional de GÁS NATURAL para a CONCESSIONÁRIA, e deverá ser comunicada com antecedência mínima de 12 (doze) meses, salvo aceitação de prazo inferior, à opção exclusiva da CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	2.4. A migração do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR para a condição de CONSUMIDOR CONVENCIONAL ficará

	condicionada à existência de oferta adicional de GÁS NATURAL para a CONCESSIONÁRIA, e deverá ser comunicada com antecedência mínima de 12 (doze) meses, salvo aceitação de prazo inferior, à opção exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 2.4.1 Em caso de aceitação de prazo inferior ao indicado no item (2.4) deve a Concessionário, informar a AGENERSA a sua aceitação, através de ofício.
--	--

3. SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

3.1. O consumidor que opte por exercer o direito de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deverá proceder a uma solicitação à CONCESSIONÁRIA, mediante NOTIFICAÇÃO, conforme Anexo I, indicando:

- a) CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA expressa em m³/DIA, nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA, que deverá ser determinada através do produto da vazão máxima horária (VMH), que sua instalação possa vir a consumir a qualquer momento, pelas 24 (vinte e quatro) horas do DIA.
- b) Período para o qual solicita a CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos.
- c) PONTO DE RECEPÇÃO.
- d) PONTO DE ENTREGA.
- e) Pressão mínima para o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO necessária no PONTO DE ENTREGA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

3.2. O CONSUMIDOR CONVENCIONAL que deseje exercer o direito de tornar-se AUTOIMPORTADOR ou AUTOPRODUTOR deverá encaminhar à CONCESSIONÁRIA, juntamente com a solicitação citada no item 3.1, mediante NOTIFICAÇÃO:

- i) Para AUTOIMPORTADOR: compromisso formal que demonstre a intenção deste importar GÁS e do exportador de vender GÁS na quantidade e prazo que suportarão a utilização do GÁS NATURAL como matéria-prima ou combustível em sua instalação industrial em questão;
- ii) Para AUTOPRODUTOR: apresentar informação da ANP comprovando a origem das reservas que suportarão a utilização do GÁS NATURAL como matéria-prima ou combustível em sua instalação industrial em questão;
- iii) Para AUTOIMPORTADOR e AUTOPRODUTOR: apresentar compromisso formal que demonstre garantia da entrega do GÁS, na quantidade e no prazo desejados, junto ao TRANSPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4. CONFIRMAÇÃO DO SERVIÇO

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá responder à solicitação citada no item 3.1, mediante NOTIFICAÇÃO, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá atender aos pedidos daqueles que desejem se enquadrar como AUTOPRODUTORES ou AUTOIMPORTADORES e que necessitem de

novos investimentos no SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, desde que satisfeitas às condições de rentabilidade estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO e no Plano de Investimento e Expansão definido nas Revisões Quinquenais do CONTRATO DE CONCESSÃO, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4.2.1. Caso se faça necessária a participação direta do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no investimento indispensável para atender ao próprio pedido de SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, tal participação ficará limitada a 90% (noventa por cento) do total do investimento, visando sempre a atingir as referidas condições de rentabilidade.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4.2.2. Caso o projeto da REDE DE GÁS para atendimento do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja contemplado no Plano de Investimento e Expansão definido nas Revisões Quinquenais do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá condicionar tal atendimento ao pagamento antecipado pela prestação futura do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, conforme disposto na alínea (ii) do § 4, da cláusula quarta do CONTRATO DE CONCESSÃO.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Caso o projeto da REDE DE GÁS para atendimento do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja contemplado no Plano de Investimento e Expansão definido nas Revisões Quinquenais do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá condicionar tal atendimento ao pagamento antecipado pela prestação futura do

	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, conforme disposto na alínea (ii) do § 4, da cláusula quarta do CONTRATO DE CONCESSÃO. 4.2.2.1 Somente poderá a Concessionária condicionar tal atendimento ao pagamento antecipado pela prestação futura do serviço, com seu plano de investimento dessa obra devidamente autorizada pela AGENERSA.
--	--

4.2.3. Caso a participação financeira do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR, citada no item 4.2.1 acima, não seja suficiente para que o projeto atinja às condições de rentabilidade estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá, a seu exclusivo critério, não realizar o investimento necessário relativo à REDE DE GÁS em questão. Exclusivamente neste caso, em conformidade com o estipulado no Anexo IV, o AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR poderá construir e implantar REDE DE GÁS para atender as especificidades de sua unidade industrial.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

4.3. Por ocasião da confirmação da prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a CONCESSIONÁRIA, mediante NOTIFICAÇÃO, informará a localização do PONTO DE RECEPÇÃO, bem assim a pressão mínima ($P_{\text{mín}}$) e máxima ($P_{\text{máx}}$) requeridas nos PONTOS DE RECEPÇÃO e DE ENTREGA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

5. CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial	Sugerimos manter o texto

CAENE	
-------	--

5.1. A CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC) será definida no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, sendo que esta capacidade deverá ser superior a 100.000 m³/DIA.

ABIVIDRO	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
IBP	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Petrobrás	Cita que a figura do autoimportador e Regulamentada pela ANP conforme disposto na Resolução ANP 051, de 29/09/2011.
ABRACE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABIAPE	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA.
ABIQUIM	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
ABRAGET	Sugere a modificação do volume firme 100.000 (cem mil) m ³ /DIA, inclusive indicando volume adotados em outros estados como 10.000 (dez mil) m ³ /DIA, em SP e 35.000 (trinta e cinco mil) m ³ /DIA, no ES.
Parecer parcial CAENE	<u>Conforme já citamos na descrição do autoprodutor e auto-importador faz-se aguardar maior detalhamento do comportamento do mercado nas próximas semanas, para definir melhor os patamares aqui sugeridos pelas contribuições e pelas próprias concessionárias.</u>

5.2. O aumento da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC) estará sujeito, sempre, à solicitação expressa do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR e à confirmação expressa da CONCESSIONÁRIA sobre a possibilidade de disponibilizar o respectivo aumento da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, ambas mediante NOTIFICAÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

5.3. A redução da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC) estará sujeita, sempre, à solicitação expressa, mediante NOTIFICAÇÃO, do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR e à confirmação expressa, mediante NOTIFICAÇÃO, da

CONCESSIONÁRIA de reduzir a referida CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, com a intervenção da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA nos casos de eventuais divergências, desde que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR:

- i. Notifique à CONCESSIONÁRIA com antecedência mínima de 03 (três) meses; e
- ii. Tenha cumprido todas as obrigações previstas no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, no período mínimo de 01 (um) ano.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

5.3.1. Nos casos em que a CONCESSIONÁRIA realizou investimentos para prestar o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, a redução da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA ficará condicionada ao pagamento de um ressarcimento à CONCESSIONÁRIA, mediante comprovação dos prejuízos sofridos, devendo ser calculado em conformidade com o expresso nos itens 4.2 e 4.2.1 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

5.3.2. No caso de a CONCESSIONÁRIA aceitar o aumento previsto no item 5.2 ou a redução prevista no item 5.3, as PARTES deverão assinar um Termo Aditivo ao CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, indicando a nova CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC).

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

5.3.3. No caso de a CONCESSIONÁRIA recusar o aumento previsto no item 5.2 ou a redução prevista no item 5.3, deverá justificar as causas da rejeição, mediante NOTIFICAÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

6. INSTALAÇÕES RECEPTORAS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

6.1. O projeto da INSTALAÇÃO INTERNA do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, ou suas posteriores modificações, que venham a alterar as condições do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, deverão ser revisados e aprovados pela CONCESSIONÁRIA antes da sua realização e, para tanto, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deverá apresentar à CONCESSIONÁRIA o projeto correspondente, que a CONCESSIONÁRIA apreciará no prazo de 72 (setenta e duas) horas ou, excepcionalmente, no prazo de 07 (sete) dias, tratando-se de projeto de instalações de ramais internos.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

6.2. Não obstante o previsto no Item anterior, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR será responsável pela correta operação e manutenção da INSTALAÇÃO INTERNA, pelo cumprimento das normas técnicas vigentes e por qualquer dano que possa ocorrer como consequência da utilização das referidas instalações.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários

Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 6.3. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deverá manter livre e desimpedida a área do RAMAL INTERNO até a ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO e REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) do PONTO DE ENTREGA, devendo adotar, inclusive, as medidas de proteção que se fizerem necessárias.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 6.4. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, quando solicitado, se obrigará a facilitar o livre acesso de equipamentos e materiais, bem assim de veículos para transporte de equipamentos e materiais, previamente credenciados, destinados às instalações da ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO - EMRP da CONCESSIONÁRIA que se situarem no interior da propriedade do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, assim como o ingresso de pessoal da CONCESSIONÁRIA e/ou de terceiros, por esta contratados, desde que devidamente identificados.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7. RESPONSABILIDADES E COMPENSAÇÕES

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
-----------------------	--------------------------

7.1. Responsabilidades

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.1.1. Cada uma das PARTES será responsável pelos danos e prejuízos causados a outra PARTE e/ou a terceiros, como consequência do inadimplemento de qualquer de suas obrigações estabelecidas no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.1.2. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelas perdas e danos causados ao AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR como consequência da utilização, por parte deste, de QUANTIDADES DE GÁS diferentes das contratadas, bem assim por qualquer tipo de utilização que não esteja em conformidade com os termos estipulados no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, salvo se ocorrer devido a fatos imputáveis diretamente à CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.2. Compensações

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.2.1. Pelas FALHAS NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO a CONCESSIONÁRIA creditará os encargos que sejam resultados da multiplicação da TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO OU DA TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, conforme o caso, de acordo com o item 17, expressa em R\$/m³, vigente no MÊS em que a CONCESSIONÁRIA tenha incorrido em tais falhas, pelo dobro das QUANTIDADES FALTANTES geradas por tais falhas no respectivo MÊS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.2.2. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR será o único responsável por qualquer dano, resultante de ação ou omissão, de qualquer natureza, de seus prepostos ou empregados ou de terceiros, às instalações da CONCESSIONÁRIA que se situarem em terreno de propriedade do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.2.2.1. Adicionalmente ao estabelecido no item 7.2.2, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR também será responsável por quaisquer danos diretos que comprovadamente venham a ser causados às instalações de distribuição da CONCESSIONÁRIA pelo PRODUTOR ou TRANSPORTADOR que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR vier a contratar para entrega do GÁS no PONTO DE RECEPÇÃO, decorrentes de falhas de operação ou quaisquer outras ações ou omissões danosas do PRODUTOR ou TRANSPORTADOR. A CONCESSIONÁRIA providenciará os reparos necessários no menor prazo possível, de forma a minimizar os impactos na regular prestação dos serviços de distribuição, enviando ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, para fins de ressarcimento, fatura circunstanciada dos custos incorridos, acompanhada de documentação comprobatória dos valores apontados na referida fatura.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários

ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

7.2.3. A CONCESSIONÁRIA será a única responsável por qualquer dano, resultante de ação ou omissão, de qualquer natureza, de seus prepostos ou empregados, aos equipamentos do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8. MEDIÇÃO

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.1. A instalação e a manutenção do SISTEMA DE MEDIÇÃO serão realizadas e correrão às expensas da CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.1.1. Não obstante o item 8.1, na hipótese prevista no item 4.2.3 a instalação do SISTEMA DE MEDIÇÃO ocorrerá às expensas do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.2. O objetivo da medição é determinar a quantidade e a qualidade dos fluxos de GÁS. Para que a CONCESSIONÁRIA possa efetuar de forma precisa e correta a medição, serão aplicados os seguintes princípios:

- I - a unidade de volume será o METRO CÚBICO de GÁS;
- II - a pressão atmosférica em cada PONTO DE ENTREGA será estabelecida de comum acordo entre as PARTES, levando-se em consideração a altura real, sobre o nível do mar do PONTO de ENTREGA, e será considerada constante durante toda a vigência do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO;
- III - os volumes medidos serão expressos nas CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.3. A apuração do volume total de GÁS entregue ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR será feita pela CONCESSIONÁRIA, aplicando-se um dos procedimentos, conforme o tipo de SISTEMA DE MEDIÇÃO instalado:

- I. Medidor tipo turbina: procedimentos descritos no AGA Report nº 7, sempre na sua versão mais atualizada ("Measurement of Gas by Turbine Meters");
- II. Medidor tipo ultrassom: procedimentos descritos no AGA Report nº 9, sempre na sua versão mais atualizada ("Measurement of Gas by Ultrasonic Meters");

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.4. A medição do consumo de GÁS será efetuada através de equipamentos de medição, sob posse da CONCESSIONÁRIA, apropriados ao tipo de serviço contratado.


ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários

ABRACE	s/comentários
ABIAPE	s/comentários
ABIQUIM	s/comentários
ABRAGET	s/comentários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.4.1. Os equipamentos de medição instalados pela CONCESSIONÁRIA atenderão às normas vigentes e serão projetados conforme as necessidades de cada caso. A figura abaixo apresenta um exemplo de configuração para um SISTEMA DE MEDIÇÃO.

ABIVIDRO	s/comentários
IBP	s/comentários
Petrobrás	s/comentários
ABRACE	s/comentários
ABIAPE	s/comentários
ABIQUIM	s/comentários
ABRAGET	s/comentários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.4.2. A CONCESSIONÁRIA poderá realizar alterações na configuração do PONTO DE ENTREGA, junto ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, a fim de adequá-lo à evolução das normas técnicas vigentes.



- | | |
|--|---|
| 1. Válvula de bloqueio | 7. Registrador eletrônico de pressão e temperatura- Data logger |
| 2. Válvula de três vias com tomada para manômetro de contraste | 8. Flange Cego (Figura Oito) |
| 3. Manômetro | 9. Corretor eletrônico de volume /computador de vazão |
| 4. Medidor | |

- | | |
|--|--|
| 5. Termômetro | 10. Transmissor de temperatura |
| 6. Carretel de substituição do medidor | 11. Transmissor de pressão |
| | 12. Base de conexão rápida para contraste de transmissor |
| | 13. Distância Mínima entre as Válvulas de Bloqueio |

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.5. O medidor trabalhará em uma faixa ideal que variará entre a vazão horária máxima prevista, e a vazão horária mínima, conforme estipuladas no item 11 destas Condições Gerais, assegurando, desta forma, que o medidor eleito cobrirá, a todo o momento, à variação da vazão que escoo pelo mesmo.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.6. Os SISTEMAS DE MEDIÇÃO serão equipados com unidades remotas de transmissão de dados, obedecendo aos seguintes critérios:

- a) Para CAPACIDADES DIÁRIAS CONTRATADAS até 500.000 m³/DIA (quinhentos mil METROS CÚBICOS POR DIA), o registro dos dados de medição será diário, com o registro dos alarmes pertinentes a qualquer momento;
- b) Para CAPACIDADES DIÁRIAS CONTRATADAS acima de 500.000 m³/DIA (quinhentos mil METROS CÚBICOS POR DIA), o registro dos dados de medição será horário.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.7. A CONCESSIONÁRIA indicará um CROMATÓGRAFO de referência para a apuração do PODER CALORÍFICO DO GÁS, no caso de inexistir um CROMATÓGRAFO em linha no PONTO DE ENTREGA, que deverá estar instalado em linha suprida pelo mesmo city gate que supre a linha do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.8. A calibração e os ajustes ordinários do SISTEMA DE MEDIÇÃO serão realizados pela CONCESSIONÁRIA na EMRP ou em seu laboratório; sempre, em qualquer caso, com NOTIFICAÇÃO prévia — de no mínimo 05 (cinco) dias úteis — ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, de forma a possibilitar que este, se o desejar, se faça representar, por sua conta e risco, para o acompanhamento dos trabalhos.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.8.1. Obedecido ao disposto no item anterior, os trabalhos poderão ser realizados independentemente da presença do representante do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, ressalvado o direito do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR de requerer uma calibração extra nos termos do item 8.9 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.8.2. Caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante NOTIFICAÇÃO prévia — de no mínimo 03 (três) dias úteis — avise que não poderá comparecer, solicitando adiamento dos testes, a CONCESSIONÁRIA enviar-lhe-á NOTIFICAÇÃO, programando uma nova data de calibração e ajuste, que deverão realizar-se no prazo de até 03 (três) dias úteis após a data originalmente fixada. Caso nessa nova data não esteja presente representante do AUTOPRODUTOR ou

AUTOIMPORTADOR para acompanhar os trabalhos, estes serão procedidos sem que assista ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR direito a qualquer reclamação relativa à calibração e ajuste realizados sem a sua presença, sem prejuízo do direito do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR requerer a realização de uma calibração extra nos termos do item 8.9.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.3. Os procedimentos adotados e os resultados obtidos em cada calibração deverão ser devidamente registrados em relatório, cuja cópia poderá ser solicitada pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, devendo a CONCESSIONÁRIA enviar cópia do relatório ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a data da solicitação.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.4. Após a calibração, a CONCESSIONÁRIA aporá um selo nos equipamentos calibrados, que deverá ser numerado e mantido em registro, bem assim identificado no relatório citado no item 8.8.3 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.5. O período entre duas calibrações e os ajustes ordinários sucessivos do SISTEMA DE MEDIÇÃO, a partir do INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, será de 06 (seis) meses.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários

ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.6. Caso as calibrações indiquem que o SISTEMA DE MEDIÇÃO está fora de ajuste, ou se restar comprovado que o SISTEMA DE MEDIÇÃO se encontrava com desvio da QUANTIDADE MEDIDA superior a 1% (um por cento), para mais ou para menos:

- I - A CONCESSIONÁRIA determinará tecnicamente o fator de correção para as medições apuradas no período em que o SISTEMA DE MEDIÇÃO esteve fora de ajuste, devendo ser facultado ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR o acompanhamento dos trabalhos para este propósito;
- II - O fator de correção será obtido com base nas informações constantes dos Relatórios de Calibração e Ajuste;
- III - Concluída a tarefa acima mencionada, lavrar-se-á um Termo no qual serão registrados os procedimentos e a memória de cálculo do fator de correção, o resultado obtido e outros aspectos pertinentes;
- IV - Caso a CONCESSIONÁRIA e o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR estejam de acordo com o referido Termo, firmá-lo-ão sem ressalvas e o fator poderá ser empregado de imediato para os fins que objetivaram sua determinação;
- V - Caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja de acordo com o referido Termo, deverá enviar NOTIFICAÇÃO, de imediato, comunicando sua discordância à CONCESSIONÁRIA, bem assim fundamentando os motivos do seu desacordo.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.6.1. Ocorrendo o previsto no item 8.8.6 (V) destas Condições Gerais, a controvérsia será decidida por Peritagem, cujas despesas e custos serão arcados:

- I - Pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, integralmente, se o fator obtido pelo Perito, conforme o item 8.8.6 (II) destas Condições Gerais, situar-se no intervalo entre 0,990 e 1,010, inclusive;
- II - Pela CONCESSIONÁRIA, integralmente, se o fator obtido pelo Perito, conforme o item 8.8.6(II) destas Condições Gerais, situar-se fora do intervalo entre 0,990 e 1,010.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.7. Nenhuma correção será considerada nas QUANTIDADES MEDIDAS, caso a aplicação do fator de correção indique um desvio da QUANTIDADE MEDIDA inferior ou igual a 1% (um por cento), para mais ou para menos, prevalecendo, então, os volumes registrados pelo SISTEMA DE MEDIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.8. Uma vez perfeitamente definido o período em que o SISTEMA DE MEDIÇÃO esteve fora de ajuste, serão aplicadas correções de valor igual aos desvios verificados, observado o disposto no item 8.8.7 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.8.9. Não sendo conhecido o período em que o SISTEMA DE MEDIÇÃO esteve fora de ajuste, as correções citadas nos itens 8.8.6 e 8.8.7 destas Condições Gerais serão aplicadas sobre os volumes efetivamente registrados pelo SISTEMA DE MEDIÇÃO nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias de consumo ou na última metade do período de tempo entre as duas últimas calibrações do SISTEMA DE MEDIÇÃO, valendo o menor período de tempo.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.9. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR poderá solicitar aferição extra, mediante NOTIFICAÇÃO enviada à CONCESSIONÁRIA, até 15 (quinze) dias após o recebimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA. Se o equipamento de medição da CONCESSIONÁRIA, após a sua aferição, for considerado calibrado, será cobrado do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR o custo da referida aferição.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.10. Havendo, em qualquer DIA, falha no SISTEMA DE MEDIÇÃO — ou remoção de algum de seus componentes para manutenção, sem interrupção do serviço, a QUANTIDADE MEDIDA relativa à esse dia será determinada da seguinte forma, em ordem de preferência:

- I. Com base em medições apuradas no SISTEMA DE MEDIÇÃO do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, desde que validadas pela CONCESSIONÁRIA;
- II. Com base em medições efetuadas em outros SISTEMAS DE MEDIÇÃO da CONCESSIONÁRIA — por diferenças, caso a partir das mesmas seja possível calcular, de forma segura, a referida QUANTIDADE de GÁS;

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 8.11. Os materiais e equipamentos utilizados para o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de GÁS NATURAL, até a ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) inclusive, integram e pertencem exclusivamente ao patrimônio utilizado pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços públicos concedidos, a quem compete sua instalação, operação, manutenção e reposição, com o direito de utilizá-los de acordo com as normas vigentes.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.11.1. Não obstante o item 8.11, na hipótese prevista no item 4.2.3 os materiais e equipamentos utilizados para o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de GÁS NATURAL, até a ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) inclusive, integram e pertencem ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, a quem compete sua instalação e reposição.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.12. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não poderá proceder a nenhum tipo de manipulação dos equipamentos do SISTEMA DE MEDIÇÃO, inclusive lacres.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

8.13. Na hipótese de encerramento do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO em que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não manifeste expressamente sua intenção em prorrogá-lo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, a CONCESSIONÁRIA terá pleno direito de retirar imediatamente a ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO (EMRP) instalada na unidade de consumo, cabendo ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR colaborar com a CONCESSIONÁRIA para a efetivação de tal medida, exceto na hipótese prevista no item 4.2.3.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9. QUALIDADE DO GÁS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.1. A PARTE que verificar a entrega ou recepção de GÁS em desconformidade com as especificações de qualidade mencionadas na Portaria nº 104, de 08 de julho de 2002, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ou, após o período estabelecido no art. 12 da Resolução ANP nº 16, de 17 de junho de 2008, as especificações constantes da mencionada Resolução, ou, ainda, qualquer outra que venha a substituí-la, deverá informar tal fato à outra PARTE, de imediato, mediante NOTIFICAÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.2. O GÁS NATURAL entregue no PONTO DE RECEPÇÃO, pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR à CONCESSIONÁRIA, bem assim o GÁS NATURAL entregue no PONTO DE ENTREGA pela CONCESSIONÁRIA ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deverão respeitar as especificações de qualidade mencionadas na Portaria Nº 104, de 08 de julho de 2002, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, ou, após o período estabelecido no art. 12 da Resolução ANP nº 16, de 17 de junho de 2008, as especificações constantes da mencionada Resolução, ou, ainda, qualquer outra que venha a substituí-la.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.3. Caso o GÁS entregue pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja em conformidade com as especificações de qualidade estipuladas no item 9.2, a CONCESSIONÁRIA poderá recusar imediatamente o seu recebimento, no todo ou em parte. A suspensão do recebimento poderá continuar até que o GÁS volte a ser entregue em conformidade com as especificações de qualidade estipuladas no item 9.2.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.4. Na hipótese do item 9.3, a CONCESSIONÁRIA poderá aceitar o referido GÁS, desde que verifique que não há prejuízo ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO e ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, garantido o seu direito de, a qualquer momento, suspender o seu recebimento, se assim entender necessário, desde que envie NOTIFICAÇÃO ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.5. Independentemente das análises que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR efetue, a CONCESSIONÁRIA deverá verificar a qualidade do GÁS entregue em determinado DIA, mediante análise cujo resultado será encaminhado ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR em periodicidade compatível com a frequência de verificação estipulada para cada quesito, até às 18:00h (dezoito horas) do dia seguinte.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 9.6. A metodologia e a frequência para verificação da qualidade e das demais características do GÁS serão efetuadas de acordo com as tabelas abaixo, podendo ser revistas entre as PARTES, respeitando-se, no mínimo, o disposto na Portaria Nº 104, de 08 de julho de 2002, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou, após o período estabelecido no art. 12 da Resolução ANP nº 16, de 17 de junho de 2008, as especificações constantes da mencionada Resolução, ou, ainda, qualquer outra que venha a substituí-la.

ABIVIDRO	s/cometários
----------	--------------

IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1. A metodologia e frequência das análises cromatográficas serão realizadas da seguinte forma:

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1.1. Para os Hidrocarbonetos, Nitrogênio e Dióxido de Carbono será utilizada a metodologia ISO 6974, Gás Natural – Determinação da composição, com incerteza definida – Parte 5: determinação de nitrogênio, dióxido de carbono e hidrocarbonetos C1 a C5 e C6+ para aplicação em laboratório e em processo on-line, utilizando três colunas, conforme tabela abaixo:

COMPONENTES	UNIDADE	VALORES	FREQÜÊNCIAS
Poder Calorífico Superior	kJ/m ³	35.000 a 42.000	A cada 30 minutos
	kcal/m ³	8.365 a 10.038	
	kWh/m ³	9,72 a 11,67	
Índice de Wobbe	kJ/m ³	46.500 a 52.500	A cada 30 minutos
	kcal/m ³	11.114 a 12.548	
Metano, mín.	% volume	86,0	A cada 30 minutos
Etano, máx.	% volume	10,0	A cada 30 minutos
Propano, máx.	% volume	3,0	A cada 30 minutos
Butano e mais pesados, máx.	% volume	1,5	A cada 30 minutos
Inertes (N ₂ +CO ₂), máx.	% volume	4,0	A cada 30 minutos
Nitrogênio, máx.	% volume	2,0	A cada 30 minutos

Os limites especificados são valores referidos a 293,15 K (20°C) e 101,325 kPa (1 atm) em base seca, exceto no ponto de orvalho.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1.2. Configuração Mínima do CROMATÓGRAFO.

O CROMATÓGRAFO a ser utilizado no controle de qualidade do GÁS, deverá ter as seguintes características: Ser configurado para análise automática on-line de GÁS NATURAL. Equipado com colunas que permitam análises rotineiras de gás natural (compostos principalmente de CH₄, C₂H₆, C₃H₈, 1C₄, NC₄, CO₂, N₂, neoC₅, 1C₅, NC₅, C₆+) e com possibilidade de efetuar calibração automática com gás padrão primário com composição % molar próxima à do gás natural a ser analisado. A faixa de aplicação do CROMATÓGRAFO a gás deve ter os limites de precisão dentro da tabela abaixo:

COMPONENTES	FAIXA DE FRAÇÃO MOLAR %
NITROGÊNIO	0,001 a 15,0
DIÓXIDO DE CARBONO	0,001 a 8,5
METANO	75 a 100
ETANO	0,001 a 10,0
PROPANO	0,001 a 3,0
ISOBUTANO (2-METILPROPANO)	0,001 a 1,0
N-BUTANO	0,001 a 1,0
NEOPENTANO (2-DIMETILPROPANO)	0,001 a 0,5
ISOPENTANO (2-METILBUTANO)	0,001 a 0,5
N-PENTANO	0,001 a 0,5
HEXANOS + soma de todos os C ₆ e Hidrocarbonetos mais elevados	0,001 a 1,0

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários

ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1.3. Gás Padrão Primário

A composição da mistura de gás padrão primário a ser utilizada nas verificações automáticas deve seguir os seguintes critérios:

- Conter todos os componentes que são analisados de forma direta (nitrogênio, dióxido de carbono, metano, etano, propano, n-butano, isobutano, n-pentano, isopentano, e hexano);
- O fabricante do gás padrão primário deve fornecer certificado de análise e garantir rastreabilidade a padrões internacionais NIST, INMETRO ou NMI;
- Obedecer à faixa de trabalho de cada componente, conforme tabela de tolerância permitidas (abaixo):

Fração molar do componente da amostra %	Desvio da fração molar do componente da mistura de gases de calibração % relativa a fração molar da amostra
0,001 a 0,1	+/- 100
0,1 a 1	+/- 50
1 a 10	+/- 10
10 a 50	+/- 5
50 a 100	+/- 3

Ex.: Se a amostra do GÁS NATURAL a ser analisada, apresentar um histórico médio de fração molar de 87%, o padrão de calibração deverá ser confeccionado com tolerância de +/- 3,0, isto é: entre 84,39 e 89,61.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1.4. Para os Compostos de Enxofre será utilizada a metodologia ISO 19739: Natural Gas – Determination of Sulfur Compounds using gas chromatography:

COMPONENTES	UNIDADE	VALORES	FREQÜÊNCIAS
-------------	---------	---------	-------------

Gás Sulfídrico (H ₂ S), máx.	mg/m ³	10,0	semanalmente
Enxofre Total, máx.	mg/m ³	70,0	semanalmente

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.1.5. Para o Ponto de Orvalho da Água será utilizada a metodologia ASTM D 5454: Standard Test Method of Water Vapor Content of Gaseous Fuels Using Electronic Moisture Analyzers, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNIDADE	VALOR	FREQÜÊNCIA
Ponto de orvalho de água 1 atm, máx.	°C	-45	A cada 60 minutos

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2. A calibração e a VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO (após manutenção preventiva/corretiva) serão realizadas pela CONCESSIONÁRIA, na sua EMRP ou em seu laboratório; sempre, em qualquer caso, com NOTIFICAÇÃO prévia ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis antecedência, de forma a possibilitar que este, se o desejar, se faça representar, por sua conta e risco, para o acompanhamento dos trabalhos.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.1. Na ausência de representante do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR para acompanhar os trabalhos, estes poderão ser realizados independentemente da sua presença, ressalvado o direito do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR requerer uma calibração extra, nos termos do item 9.6.3.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.2. Caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante NOTIFICAÇÃO prévia — de no mínimo 03 (três) dias úteis — avise que não poderá comparecer, solicitando adiamento dos testes, a CONCESSIONÁRIA enviar-lhe-á NOTIFICAÇÃO, programando uma nova data de calibração e VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO, que deverá realizar-se no prazo de até 03 (três) dias úteis após a data originalmente fixada. Caso nesta nova data o representante do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja presente para acompanhar os trabalhos, estes serão procedidos, sem que assista ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR direito a qualquer reclamação relativa à calibração e VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO, sem prejuízo de o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR requerer a realização de uma calibração e VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO extra, nos termos do item 9.6.2.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.3. Os procedimentos adotados e os resultados obtidos em cada calibração deverão ser devidamente registrados em Relatório, cuja cópia poderá ser solicitada pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, devendo a CONCESSIONÁRIA enviar cópia do Relatório ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a data da solicitação.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial	Sugerimos manter o texto

CAENE	
-------	--

9.6.2.4. Após a calibração e/ ou VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO a CONCESSIONÁRIA aporá um selo nos equipamentos calibrados que deverá ser numerado e mantido em registro, bem assim identificado no Relatório citado no item 9.6.2.3 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.5. O período entre duas calibrações sucessivas do CROMATÓGRAFO, a partir do INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, será de 06 (seis) meses.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.6. Caso as calibrações indiquem que o CROMATÓGRAFO está fora de ajuste, tendo como referência os parâmetros da tabela do item 9.6.1.1, apresentando desvio do PCS superior a 1% (um por cento), para mais ou para menos, os seguintes procedimentos serão adotados:

- I -A CONCESSIONÁRIA determinará tecnicamente o fator de correção para as medições apuradas no período em que o CROMATÓGRAFO esteve fora de ajuste, devendo ser facultado ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR o acompanhamento dos trabalhos para este propósito;
- II -O fator de correção será obtido com base nas informações constantes dos Relatórios de Calibração e Ajuste;
- III -Concluída a tarefa acima mencionada, lavrar-se-á um Termo no qual estarão registrados os procedimentos e a memória de cálculo do fator de correção, o resultado obtido e outros aspectos pertinentes;
- IV -Caso a CONCESSIONÁRIA e o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR estejam de acordo com o referido Termo, firmá-lo-ão sem ressalvas, e o fator poderá ser empregado de imediato para os fins que objetivaram sua determinação;
- V -Caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não esteja de acordo com o referido Termo, deverá enviar NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, de imediato,

comunicando sua discordância e fundamentando os motivos do seu desacordo.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.6.1. Ocorrendo o previsto no item 9.6.2.6(V) destas Condições Gerais, a controvérsia será decidida por Peritagem, cujas despesas e custos serão arcados:

I -Pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, integralmente, se o fator obtido pelo Perito, conforme o item 9.6.2.6(II) destas Condições Gerais, situar-se no intervalo entre 0,990 e 1,010, inclusive;

II -Pela CONCESSIONÁRIA, integralmente, se o fator obtido pelo Perito, conforme o item 9.6.2.6 (II) destas Condições Gerais, situar-se fora do intervalo entre 0,990 e 1,010.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.7. Nenhuma correção será considerada nas QUANTIDADES MEDIDAS, caso a aplicação do fator de correção indique um desvio do PCS inferior ou igual a 1% (um por cento), para mais ou para menos, prevalecendo, então, os valores registrados pelo CROMATÓGRAFO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.8. Uma vez perfeitamente definido o período em que o CROMATÓGRAFO esteve fora de ajuste, serão aplicadas correções de valor igual aos desvios verificados, observado o disposto no item 9.6.2.6 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
----------	--------------

IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.2.9. Não sendo conhecido o período em que o CROMATÓGRAFO esteve fora de ajuste, as correções citadas no item 9.6.2.6 destas Condições Gerais serão aplicadas sobre os volumes efetivamente registrados pelo CROMATÓGRAFO nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias de consumo ou na última metade do período de tempo entre as duas últimas calibrações do CROMATÓGRAFO, valendo o menor período de tempo.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.3. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR poderá, mediante NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, solicitar a VERIFICAÇÃO DO CROMATÓGRAFO — hipótese em que os correspondentes custos serão integralmente suportados pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR conforme o caso, se o CROMATÓGRAFO for considerado ajustado, ou pela CONCESSIONÁRIA, se o CROMATÓGRAFO for considerado fora de ajuste.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.4. Havendo, em qualquer DIA, falha no CROMATÓGRAFO — ou remoção de algum de seus componentes para manutenção, sem interrupção no fornecimento de GÁS para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR —, o PCS relativo a esse DIA será determinado da seguinte forma, em ordem de preferência:

- I - Com base nas informações apuradas em outros CROMATÓGRAFOS da CONCESSIONÁRIA, caso a partir dos mesmos seja possível calcular, de forma segura, o referido PCS;
- II - Com base nas informações apuradas no CROMATÓGRAFO do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, desde que validadas pela CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

9.6.5. A instalação e a manutenção dos CROMATÓGRAFOS serão realizadas e correrão às expensas da CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

10. PONTO DE RECEPÇÃO E PONTO DE ENTREGA

O PONTO DE RECEPÇÃO e o PONTO DE ENTREGA, bem assim a CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA deverão ser estabelecidos no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11. CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO E DE ENTREGA DO GÁS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11.1. Pressão no PONTO DE RECEPÇÃO

A pressão manométrica de fornecimento, no PONTO DE RECEPÇÃO será a definida no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, compatível com a máxima pressão de operação admissível do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO local.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11.2. Pressão no PONTO DE ENTREGA

A pressão manométrica de fornecimento, no PONTO DE ENTREGA será a definida no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO. Sem prejuízo do exposto, as PARTES deverão estabelecer no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO o limite máximo e o mínimo para a pressão de entrega.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11.3. Vazão Média e Vazão Instantânea no PONTO DE ENTREGA

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11.3.1. A vazão média horária será, no máximo, igual a 1/24 (um vinte e quatro avos) da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA, admitindo-se uma variação de até 5% (cinco por cento), limitada a vazão média horária máxima a 1/24 (um vinte e quatro avos) da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
-----------------------	--------------------------

11.3.2.A vazão instantânea, em m³/h, será, no máximo, igual a 1/24 (um vinte e quatro avos) da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA, admitindo-se uma variação de até 10% (dez por cento), limitada a vazão instantânea máxima a 1/24 (um vinte e quatro avos) de 105% (cento e cinco por cento) da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

11.3.3. Temperatura

A temperatura máxima de entrega do GÁS nos PONTOS DE RECEPÇÃO e DE ENTREGA será a definida no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

12. TITULARIDADE DO GÁS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

12.1. O AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR deverá garantir, em seu próprio nome e no de seus sucessores e cessionários, que possuirá, na ocasião da disponibilização do GÁS, no PONTO DE RECEPÇÃO, nos termos do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, título legítimo e o direito de entrega do GÁS. O AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR deverá, ainda, indenizar a CONCESSIONÁRIA por eventuais danos sofridos em decorrência de litígios em relação à titularidade deste GÁS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto, bem deva a Procuradoria se pronunciar sobre os aspectos jurídicos.

12.2. Se a titularidade ou o direito do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR de entregar GÁS, nos termos destas Condições Gerais, for objeto de questionamento mediante reivindicação formal ou qualquer disputa, a CONCESSIONÁRIA poderá suspender o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO prestado ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR até a ocasião em que a reivindicação ou ação formal seja solucionada, ressalvado, entretanto, que a CONCESSIONÁRIA deverá permitir que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR continue recebendo SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, se o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR oferecer caução, garantia ou outro título que seja satisfatório para a CONCESSIONÁRIA cobrir qualquer responsabilidade que possa ocorrer de tais reivindicações ou ações formais. A titularidade do GÁS recebido pela CONCESSIONÁRIA no PONTO DE RECEPÇÃO, exceto no que se refere ao GÁS para as PERDAS DO SISTEMA, não será transferida à CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto, bem deva a Procuradoria se pronunciar sobre os aspectos jurídicos.

13. PERDAS DE GÁS DO SISTEMA

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

13.1. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR será responsável pelo fornecimento de todo o GÁS, relativo à prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, nos termos destas Condições Gerais. O percentual de GÁS relativo às PERDAS DO SISTEMA fica convencionado em 1% (um por cento). Tal percentual tem por base uma operação eficiente em rede de distribuição de alta pressão.

ABIVIDRO	s/cometários
----------	--------------

IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

13.2. O AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR deverá disponibilizar no PONTO DE RECEPÇÃO QUANTIDADE DE GÁS NATURAL equivalente à QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA pela CONCESSIONÁRIA acrescida das PERDAS DO SISTEMA acima citada.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14. PROGRAMAÇÃO

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1. Programação de Retirada de GÁS

O AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR deverá enviar à CONCESSIONÁRIA as programações anual, mensal e diária conforme modelo estabelecido no Anexo II destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.1. Programação Anual de Retiradas

Até o dia 20 de novembro de cada ANO, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR enviará à CONCESSIONÁRIA, a título meramente indicativo, NOTIFICAÇÃO contendo a programação mensal de retirada do GÁS, referente ao próximo ANO. Excepcionalmente para o primeiro ANO do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a NOTIFICAÇÃO de que trata este item poderá ser enviada com 20 (vinte) dias de antecedência do INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.2. **Programação Mensal de Retiradas**

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.2.1. Até o dia 20 (vinte) de cada MÊS, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR enviará à CONCESSIONÁRIA NOTIFICAÇÃO contendo as QUANTIDADES DIÁRIAS SOLICITADAS do próximo MÊS, bem assim, a título meramente indicativo, os totais previstos para os 02 (dois) MESES subseqüentes, observando o limite da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC). Excepcionalmente para o primeiro MÊS do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a NOTIFICAÇÃO de que trata este item poderá ser enviada com 20 (vinte) dias de antecedência do INÍCIO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.2.2. Por ocasião do envio da NOTIFICAÇÃO, considerar-se-á automaticamente aceita e confirmada tal programação, para fins de definição da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) de cada DIA do correspondente MÊS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários

Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.3. Programação Diária de Retiradas

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.3.1. A QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) para um determinado DIA explicitada no item 14.1.2.2, poderá ser alterada (aumentada ou diminuída) pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante envio de NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA até às 9:00h (nove horas) da véspera do referido DIA, observando o limite da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC). Considerar-se-á como aceita e confirmada tal programação, para fins de definição da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) de cada DIA do correspondente MÊS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.3.2. A alteração da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) para um determinado DIA explicitada no item 14.1.3.1, poderá ser aumentada pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mediante envio de NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA até às 14:00h (catorze horas) do DIA e confirmada pela CONCESSIONÁRIA até às 18:00h (dezoito horas) do mesmo DIA, observando o limite da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC). A falta de resposta da CONCESSIONÁRIA será considerada como não alteração da QDP.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
--------------------------	--------------------------

14.1.3.3. Excepcionalmente, ocorrendo problemas operacionais, por culpa exclusiva da CONCESSIONÁRIA que restrinjam a capacidade de entrega de GÁS NO PONTO DE ENTREGA, a CONCESSIONÁRIA poderá, mediante NOTIFICAÇÃO que enviará ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, salvo se comprovada a impossibilidade de avisar com antecedência, reduzir a QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) para um determinado DIA, sem prejuízo de incorrer na penalidade prevista no item 7.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, responder por eventuais danos sofridos pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, exceto se comprovada a ausência de culpa.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.1.3.4. Havendo disponibilidade de GÁS e interesse das PARTES, a QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) poderá ser alterada para mais no decorrer do DIA, passando a valer a quantidade assim alterada como QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA (QDP) do referido DIA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.2. Meios de Comunicação

As programações deverão ser realizadas, preferencialmente mediante correio eletrônico, conforme modelo estabelecido no Anexo II. Na ausência deste meio de comunicação, as programações deverão ser realizadas mediante fac-símile.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.3. Redução ou Interrupção de Quantidades Programadas

A CONCESSIONÁRIA poderá suspender ou interromper o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, sem incorrer na penalidade prevista no item 7.2, por qualquer uma das seguintes razões:

- I - Para efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer ordem em qualquer parte do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, com prévia NOTIFICAÇÃO ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, de no mínimo de 15 (quinze) dias, salvo no caso de ameaça à segurança de pessoas ou bens, em que tal NOTIFICAÇÃO não se fará necessária;
- II - Para atender a exigência de autoridades públicas, sendo que, neste caso, se não houver disposição específica, o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO será interrompido proporcionalmente para todos os consumidores da CONCESSIONÁRIA, inclusive AUTOPRODUTORES ou AUTOIMPORTADORES;
- III - Quando o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR efetuar aumentos, não autorizados pela CONCESSIONÁRIA, na dimensão ou capacidade total do equipamento que utilizará o GÁS NATURAL;
- IV - No caso de o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR impedir ou obstruir injustificadamente à CONCESSIONÁRIA o acesso à EMRP ou outras instalações de serviço do PONTO DE ENTREGA, ou se dito acesso implicar risco pessoal para os empregados da CONCESSIONÁRIA;
- V - Redução ou falha no fornecimento do PRODUTOR ou exportador que supra ou venha a suprir o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, somente no(s) dia(s) em que ocorrer a falha do PRODUTOR ou exportador e na proporção da mencionada falha;
- VI - Inadimplência do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR;
- VII - Nos demais casos previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO ou nas leis vigentes.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

14.4. Alocação de Quantidades

Nos PONTO(S) DE RECEPÇÃO que são compartilhados pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR com outro(s) consumidor(es), a metodologia para alocação das QUANTIDADES MEDIDAS relativas a um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, no(s)

respectivo(s) PONTO(S) DE RECEPÇÃO, será estabelecida no CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, considerando as quantidades confirmadas pelo TRANSPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15. BALANÇO DE QUANTIDADES E CORREÇÕES APLICÁVEIS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.1. BALANÇO DE QUANTIDADES DE GÁS

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 15.1.1. O BALANÇO diário das QUANTIDADES DE GÁS movimentadas no SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA será realizado pela mesma, em função da quantidade medida ou QUANTIDADE DIÁRIA ASSEGURADA no PONTO DE RECEPÇÃO e da QUANTIDADE MEDIDA no PONTO DE ENTREGA, conforme fórmula a seguir e modelo do Anexo III.

$$B_{DIA} = QM_{PR} - Perdas - QM_{PE}$$

Onde:

B_{DIA} = BALANÇO diário de QUANTIDADES DE GÁS do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, existente no SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA;

QM_{PR} = Quantidade medida ou QUANTIDADES DIÁRIAS ASSEGURADAS pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no PONTO DE RECEPÇÃO.

Perdas = PERDAS DO SISTEMA, conforme previsto no item 13 destas Condições Gerais.

QM_{PE} = QUANTIDADE MEDIDA NO SISTEMA DE MEDIÇÃO da CONCESSIONÁRIA no PONTO DE ENTREGA para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.1.2. A CONCESSIONÁRIA realizará o cálculo do BALANÇO MENSAL das QUANTIDADES DE GÁS movimentadas no SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, conforme fórmula a seguir e modelo do Anexo III.

$$B_{MÊS} = \square QM_{PR} - \square Perdas - \square QM_{PE}$$

Onde:

B_{MÊS} = Somatório no MÊS dos BALANÇOS diários de QUANTIDADES DE GÁS do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, existente no SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA;

$\square QM_{PR}$ = Somatório no MÊS das quantidades medidas ou QUANTIDADES DIÁRIAS ASSEGURADAS pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR no PONTO DE RECEPÇÃO.

$\square Perdas$ = Somatório no MÊS das PERDAS do SISTEMA, conforme previsto no item 13 destas Condições Gerais.

$\square QM_{PE}$ = Somatório no MÊS das QUANTIDADES MEDIDAS no SISTEMA DE MEDIÇÃO da CONCESSIONÁRIA no PONTO DE ENTREGA para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.2. Obrigações do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR quanto ao BALANÇO:

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.2.1. O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR envidará esforços comercialmente razoáveis para controlar e ajustar suas QUANTIDADES DE GÁS retiradas, nos termos do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, de modo que as quantidades medidas e/ou QUANTIDADES DIÁRIAS ASSEGURADAS NO PONTO DE RECEPÇÃO, deduzindo as PERDAS DO SISTEMA, sejam iguais às QUANTIDADES MEDIDAS NO PONTO DE ENTREGA.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.2.2. Apesar dos esforços do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, é reconhecido que ocorrerão BALANÇOS positivos ou negativos denominados DESEQUILÍBRIOS. A CONCESSIONÁRIA verificará diariamente o BALANÇO e, com base na informação disponível, enviará NOTIFICAÇÃO ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR a respeito do DESEQUILÍBRIO que tenha ocorrido ou que possa ocorrer, solicitando que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR tome as medidas corretivas.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários

Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto
-----------------------	--------------------------

15.2.3. As PARTES cooperarão para minimizar e eliminar quaisquer DESEQUILÍBRIOS que venham a ocorrer. Com base na melhor informação disponível, a CONCESSIONÁRIA ou o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, conforme for o caso tomará(ão) providências no sentido de corrigir DESEQUILÍBRIOS que ocorram, durante o MÊS, ajustando suas requisições, no caso do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.2.4. Se a CONCESSIONÁRIA verificar a ocorrência de DESEQUILÍBRIOS no decorrer do MÊS, que venha ou que possa vir a causar a impossibilidade de cumprir com a totalidade de suas obrigações ou afetar a integridade operacional do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, desde que haja descumprimento da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA, terá o direito, a seu exclusivo critério, após ter enviado NOTIFICAÇÃO ao AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, de ajustar as QUANTIDADES DIÁRIAS PROGRAMADAS e/ou restringir o fornecimento de GÁS até que sejam sanados tais DESEQUILÍBRIOS.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.3. Correção de DESEQUILÍBRIOS no final do MÊS

ABIVIDRO	s/cometários
----------	--------------

IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 15.3.1. No caso do resultado do BALANÇO MENSAL apresentar uma QUANTIDADE DE GÁS positiva, ou seja, se o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR disponibilizar, no MÊS, uma QUANTIDADE DE GÁS no PONTO DE RECEPÇÃO superior à QUANTIDADE DE GÁS entregue pela CONCESSIONÁRIA, no mesmo MÊS, no PONTO DE ENTREGA, acrescidas as PERDAS DO SISTEMA, a CONCESSIONÁRIA devolverá ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR a mesma QUANTIDADE DE GÁS resultado do cálculo do BALANÇO MENSAL do respectivo MÊS, para utilização no MÊS subsequente.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 15.3.1.1. Para se efetivar a correção do DESEQUILÍBRIO previsto no item 15.3.1 desta Condições Gerais, a CONCESSIONÁRIA deverá devolver o excedente ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, da forma e no prazo estabelecidos de comum acordo entre as PARTES.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 15.3.2. No caso do resultado do BALANÇO MENSAL apresentar uma QUANTIDADE DE GÁS negativa, ou seja, se o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR disponibilizar, no MÊS,

uma QUANTIDADE DE GÁS no PONTO DE RECEPÇÃO inferior à QUANTIDADE DE GÁS entregue pela CONCESSIONÁRIA, no mesmo MÊS, no PONTO DE ENTREGA, acrescidas as PERDAS DO SISTEMA, o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR pagará à CONCESSIONÁRIA, na próxima fatura, o valor do custo do GÁS (bem assim as eventuais penalidades), acrescido dos TRIBUTOS que a CONCESSIONÁRIA venha a pagar por esta quantidade junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) de GÁS NATURAL.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

15.3.3. Com 10 (dez) dias antes do final do prazo do CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a CONCESSIONÁRIA informará ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR o DESEQUILÍBRIO remanescente e, antes da expedição do último DOCUMENTO DE COBRANÇA, o mesmo deverá ser reduzido a zero pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16. PENALIDADES

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16.1. A CONCESSIONÁRIA manterá registros precisos das QUANTIDADES DIÁRIAS SOLICITADAS - QDS, das QUANTIDADES DIÁRIAS PROGRAMADAS – QDP e de quaisquer variações de programação e DESEQUILÍBRIOS, que ficarão à disposição do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, para verificação, mediante sua solicitação, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, e deverão ser guardados durante, no mínimo, 03 (três) anos.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16.2. Penalidade pela Retirada Maior que a Programada

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16.2.1. Caso em determinado DIA o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR retire uma QUANTIDADE DE GÁS superior a 110% (cento e dez por cento) da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA, limitada a 105% (cento e cinco por cento) da QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATUAL (QDC), o que for menor, então pagará à CONCESSIONÁRIA, além do faturamento normal, uma penalidade calculada pela seguinte fórmula:

$$P_{RPM} = 0,50 [(QM-QL) \times (TCL)]$$

Onde:

P - Valor, no DIA, da penalidade por retirada maior que a programada a ser pago pelo AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADORA a CONCESSIONÁRIA, expresso em R\$;

P

M

Q - QUANTIDADE MEDIDA nesse DIA;

M

Q - QUANTIDADE DE GÁS correspondente a 110% (cento e dez por cento) da QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA para esse DIA, limitada a 105% (cento e cinco por cento) da CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA;

T - TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, que equivale à margem bruta da

- C CONCESSIONÁRIA, ou seja, à tarifa cobrada do respectivo TIPO DE CONSUMIDOR do
- L AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR, abatida dos TRIBUTOS incidentes e do custo de aquisição do gás.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 16.2.2. Sem prejuízo do disposto no item 16.2.1 destas Condições Gerais, caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR descumpra os limites especificados nos referidos itens, e isto implique risco à operacionalidade do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, a CONCESSIONÁRIA poderá, mediante prévia NOTIFICAÇÃO ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, limitar a vazão na EMRP da CONCESSIONÁRIA de tal forma que não possam ser retiradas QUANTIDADES DE GÁS superiores aos limites previstos no item 11.3 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

- 16.2.3. Sem prejuízo do disposto no item 16.2.1 destas Condições Gerais, caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, mesmo após o recebimento da NOTIFICAÇÃO, descumpra os limites previstos no item 11.3 destas Condições Gerais, ressarcirá à CONCESSIONÁRIA o valor dos danos sofridos e comprovados para o reparo ou substituição de seus equipamentos e/ou perante terceiros em decorrência de tal descumprimento.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários

Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16.2.4. O pagamento da penalidade a que se refere o item 16.2.1 destas Condições Gerais será efetuado na data do vencimento da fatura do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO do MÊS em questão, sujeitando-se o não-pagamento neste prazo aos mesmos acréscimos e demais regras aplicáveis às faturas pagas em atraso, conforme item 18.5 destas Condições Gerais.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos manter o texto

16.3. Caso em determinado DIA o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deixe de retirar a QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA devido a FALHA NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, por culpa exclusiva da CONCESSIONÁRIA, será aplicada à CONCESSIONÁRIA a penalidade a ser definida e imposta pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, ou outro Órgão que venha a substituí-la, que agirá de ofício ou mediante provocação do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, observado o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO.

ABIVIDRO	s/cometários
IBP	s/cometários
Petrobrás	s/cometários
ABRACE	s/cometários
ABIAPE	s/cometários
ABIQUIM	s/cometários
ABRAGET	s/cometários
Parecer parcial CAENE	Sugerimos ouvir a procuradoria por haver perdas de produção e dessa forma é necessário entender o que Código de Defesa do Consumidor entende por essa falha.

17. TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1. A TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO obedecerá aos princípios da estrutura tarifária prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO, autorizada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA-RJ, ou outro Órgão Público que venha a substituí-la.

17.1.1. A TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a ser cobrada do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR pela prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, quando este for atendido por REDE DE GÁS construído pela CONCESSIONÁRIA ou por REDE DE GÁS construída pelo mesmo e conectada ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA, obedecerá ao previsto no §18 do CONTRATO DE CONCESSÃO. Ou seja, será equivalente à tarifa vigente específica para cada TIPO DE CONSUMIDOR do MERCADO REGULADO, subtraída dos TRIBUTOS sobre ela incidentes e do custo de aquisição do GÁS que compõe a mesma.

17.1.2. A TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a ser cobrada do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR pela prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, quando este for atendido por REDE DE GÁS construída pelo mesmo e conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO, obedecerá ao previsto no item 17.1.3.

17.1.3. A TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO será composta por três parcelas, a saber:

- a) OPEX – Custos e despesas operacionais específicos para o TIPO DE CONSUMIDOR à que corresponda à unidade industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que irá utilizar o GÁS, definidos por ocasião das revisões quinzenais de tarifa;
- b) Remuneração – Remuneração da CONCESSIONÁRIA pela prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, definida por ocasião das revisões quinzenais de tarifa, através da aplicação direta da taxa de remuneração vigente em cada quinquênio tarifário, sobre o valor total da rede GÁS, que venha a ser reconhecido pela AGENERSA, no processo de aprovação da solicitação de Construção de Rede estabelecido no Anexo IV;
- c) TRIBUTOS – tributos incidentes na prestação de SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, considerando as especificidades da unidade industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que irá utilizar o GÁS.

17.1.3.1. O Anexo V demonstra a determinação de uma TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO considerando a metodologia acima.

17.2. A TARIFA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO e a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO serão revisadas e reajustadas pela CONCESSIONÁRIA, mediante homologação da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA, conforme estabelecido no CONTRATO DE CONCESSÃO, sempre que ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses:

- I - Revisão, para mais ou para menos, sempre que houver acréscimo ou redução de TRIBUTOS incidentes sobre o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO do GÁS;
- II - Anualmente ou no menor prazo que a LEI venha a permitir, a tarifa será atualizada monetariamente, com base no IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo;

III - Quinquenalmente, a contar de 1º de janeiro de 2013, consoante o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO e na ocasião dos reposicionamentos tarifários definidos nas Revisões Quinquenais.

17.2.1. Será facultado à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, colocar em prática as tarifas revisadas ou reajustadas, caso a AGENERSA não cumpra os prazos a ela conferidos para pronunciar-se a respeito das novas tarifas. Ocorrendo o pronunciamento da AGENERSA, a CONCESSIONÁRIA deverá observá-la, operando-se as compensações cabíveis.

18. FATURAMENTO E PAGAMENTO

18.1. Faturamento

A CONCESSIONÁRIA faturará mensalmente o SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO para AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, aplicando a metodologia definida no item 17 destas Condições Gerais, além dos demais encargos e/ou penalidades que venham a ser devidos pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, conforme previsto nestas Condições Gerais.

18.2. Periodicidade dos Faturamentos e outras Cobranças

18.2.1. Os faturamentos serão efetuados mensalmente, correspondendo cada MÊS a um período de SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS. Os demais DOCUMENTOS DE COBRANÇA, inclusive aqueles contra a CONCESSIONÁRIA, serão emitidos com a mesma periodicidade, sem prejuízo do disposto no item 18.3 destas Condições Gerais.

18.2.2. Serão também objeto de cobrança na forma acima, as multas e demais encargos e/ou penalidades que venham a ser impostos por qualquer Fazenda Pública à CONCESSIONÁRIA em virtude da não observância, pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, de qualquer uma das exigências legais, existentes para uso benefício fiscal que venha a ser instituído condicionalmente e cuja responsabilidade pelo pagamento seja do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR e pelo recolhimento seja da CONCESSIONÁRIA.

18.2.3. Exceto se de outra forma expressamente prevista, aos valores faturados ou objeto de qualquer cobrança, segundo o estabelecido nestas Condições Gerais, serão acrescidos os TRIBUTOS.

18.3. Apresentação de DOCUMENTOS DE COBRANÇA

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR os DOCUMENTOS DE COBRANÇA no MÊS seguinte ao MÊS a que se refiram, 15 (quinze) dias antes da data de vencimento. A não apresentação pela CONCESSIONÁRIA dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA no prazo estabelecido importará na prorrogação do vencimento por período equivalente ao do atraso. O DOCUMENTO DE COBRANÇA deve ser acompanhado de demonstrativo dos cálculos, incluindo as QUANTIDADES DE GÁS efetivamente movimentadas, da TARIFA DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, dos valores complementares e outras informações que as PARTES acordem como relevantes para a

verificação do DOCUMENTO DE COBRANÇA, bem assim outros documentos que sejam necessários.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugiro ouvir a CAPET e a Procuradoria nos itens acima.

18.4. DOCUMENTOS DE COBRANÇA – Datas de Vencimento

Os valores dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA deverão ser pagos em moeda corrente do País, mediante crédito na conta corrente da CONCESSIONÁRIA (a ser previamente informada), até a data que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR escolher, dentre as 06 (seis) opções oferecidas pela CONCESSIONÁRIA, no MÊS seguinte ao MÊS a que se referam, ou, se este não for dia útil, no primeiro dia útil subsequente. Em caso de atraso na entrega do DOCUMENTO DE COBRANÇA, a data de vencimento ficará prorrogada por prazo idêntico ao número de dias de atraso, preservando o intervalo de 15 (quinze) dias entre a data de apresentação e a data de vencimento dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugiro ouvir a CAPET e a Procuradoria nos itens acima.

18.5. Encargos Moratórios

Se os pagamentos forem efetuados com atraso, seu montante estará sujeito à multa de 2% (dois por cento) – acrescida de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) - e, apenas para os débitos com atraso superior a 01 (um) ano, também a atualização, monetária, cuja taxa será igual à variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) - ou outro índice que venha a substituí-lo, considerando o período entre a data do vencimento e a do pagamento, incidindo a multa, nesse caso, sobre o montante principal atualizado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto e não seja oficialmente substituído por outro índice, as PARTES acordarão, no prazo de 15 (quinze) dias, um novo índice para atender a este fim; o que, não ocorrendo, ensejará a arbitragem da AGENERSA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugiro ouvir a CAPET e a Procuradoria nos itens acima.

18.6. **Incorreção em DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Em caso de constatação de erro no valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA, para mais ou para menos, a CONCESSIONÁRIA procederá às devidas correções para compensação no MÊS imediatamente seguinte. No caso do erro representar quantia superior a 1% (um por cento) do total do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA, poderá o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR enviar NOTIFICAÇÃO à CONCESSIONÁRIA, em até 05 (cinco) dias após o recebimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA, para que a CONCESSIONÁRIA corrija o erro e refaça o DOCUMENTO DE COBRANÇA, que deverá ser enviado com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data do vencimento, para que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR proceda à sua quitação dentro do prazo original. Caso o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR não receba o DOCUMENTO DE COBRANÇA com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, o pagamento deverá ser efetuado 72 (setenta e duas) horas após o efetivo recebimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA. Caso a CONCESSIONÁRIA não concorde com a reclamação do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR, a controvérsia deverá ser submetida à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugiro ouvir a CAPET e a Procuradoria nos itens acima.

19. **ANEXOS**

ANEXO I – SOLICITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COMO AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ANEXO II – PROGRAMAÇÃO DE RETIRADA DE GÁS

- ANEXO II.1- PROGRAMAÇÃO ANUAL DE RETIRADAS
- ANEXO II.2- PROGRAMAÇÃO MENSAL DE RETIRADAS
- ANEXO II.3- PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE RETIRADAS

ANEXO III – BALANÇO DE GÁS

ANEXO IV - REQUISITOS PARA EMISSÃO DE APROVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS DE DUTO DE DISTRIBUIÇÃO GÁS NATURAL

ANEXO V - DETERMINAÇÃO DE TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	

ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugiro ouvir a CAPET e a Procuradoria nos itens acima.

20. VIGÊNCIA CONTRATUAL

A data de início do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO para AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR e o seu prazo de duração serão definidos no CONTRATO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, a ser celebrado entre as PARTES.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

21. NOTIFICAÇÕES

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

21.1. O CONTRATO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO a ser firmado entre as PARTES deverá indicar – para todos os efeitos legais - os respectivos domicílios, únicos locais onde serão válidas todas as NOTIFICAÇÕES a serem efetuadas com relação ao SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO para AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

21.2. Qualquer uma das PARTES terá o direito de modificar o seu domicílio mediante NOTIFICAÇÃO transmitida à outra com 15 (quinze) dias de antecedência à efetivação dessa mudança.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

21.3. Qualquer NOTIFICAÇÃO exigida ou permitida, nos termos destas Condições Gerais, será considerada recebida após a sua remessa por transmissão fac-símile ou por meio de correio eletrônico, em ambas circunstâncias desde que confirmada por meio de remessa registrada ou, no caso de entrega pessoal, no momento de seu recebimento.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

ANEXO I

Solicitação para acesso ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA como AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR.

AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR:

(Razão Social)

Local do PONTO DE ENTREGA:

Local do PONTO DE RECEPÇÃO:

(conectado ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA)

CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA (CDC): m³/dia (máxima).

CAPACIDADE HORÁRIA CONTRATADA (CHC)*: 1/24 CDC = m³/h (máxima).

Pressão mínima necessária no PONTO DE ENTREGA: kgf/cm².

Produtor que fornecerá o GÁS NATURAL ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR: .

Período para o qual solicita a CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA: ano(s).

O consumidor já é cliente da CONCESSIONÁRIA? Sim Não

NOME DA EMPRESA:

Nome e Cargo

Telefone e Fax da Empresa

Anexo – Contrato de gás com o fornecedor

(*) – A CAPACIDADE HORÁRIA CONTRATADA não poderá superar a CAPACIDADE DIÁRIA CONTRATADA dividida por 24 (vinte e quatro) horas.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial	Sem modificações propostas

CAENE	
-------	--

ANEXO II.1**Programação Anual de Retiradas**

AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR: CDC (m³/DIA):		
Mês	Consumo Mensal (m³/ MÊS)	QDS _{média} (m³/ DIA)
JANEIRO		
FEVEREIRO		
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
<u>Previsão de Dias de Paradas Programadas</u>		
MÊS	Nº de dias de Parada	Data de Parada

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

ANEXO II.2**Programação Mensal de Retiradas**

AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR:

CDC (m³/DIA):

ANO:

MÊS:

Dia da Semana	DIA	Quantidade Máxima Horária (m ³ /hora)	QDS (m ³ /DIA)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
Total no Mês			

Mês	Consumo Mensal (m ³ / MÊS)	QDS _{média} (m ³ / DIA)

Previsão de Dias de Paradas Programadas

MÊS	Nº de dias de Parada	Data de Parada

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

ANEXO II.3**Programação Diária de Retiradas**

AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR:

CDC (m³/DIA):

ANO:

MÊS:

Pedido da QDS para o DIA :

Dia da Semana	Dia	Quantidade Máxima Horária (m³/hora)	QDS (m³/DIA)
---------------	-----	---	-----------------

--	--	--	--

Estimativa da QDS para os dias:

Dia da Semana	Dia	Quantidade Máxima Horária (m³/hora)	QDS (m³/DIA)
---------------	-----	---	-----------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

OBS:Previsão de Dias de Paradas Programadas

Data de Parada	Duração	Motivo

Nota: O AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR garante que a QUANTIDADE DE GÁS colocada à disposição da CONCESSIONÁRIA no PONTO DE RECEPÇÃO, será igual a QUANTIDADE DIÁRIA PROGRAMADA em determinada DIA pela CONCESSIONÁRIA, acrescida às PERDAS DO SISTEMA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	

ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

ANEXO III

Balanço de GÁS

AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR: _____ ANO: _____
 PONTO DE ENTREGA: _____ MÊS: _____
 CDC (m³/DIA): _____

$$B_{MÊS} = \Sigma QDA - \Sigma Perdas - \Sigma QM_{PE}$$

Dia	PONTO DE RECEPÇÃO (QDA) <small>(m³/DIA)</small>	PONTO DE ENTREGA (QM _{PE}) <small>(m³/DIA)</small>	PERDAS DO SISTEMA (1%) <small>(m³/DIA)</small>	BALANÇO MENSAL (B) <small>(m³/DIA)</small>
1			-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-
TOTAL MÊS (m³/MÊS)	-	-	-	-

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	

Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas
--------------------------	----------------------------

ANEXO IV

Ficam instituídos os presentes requisitos para emissão de aprovações para construção, ampliação e pré-operação de instalações específicas de duto de distribuição GÁS NATURAL, considerando que:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

- O art. 46 da LEI nº 11.909, de 03 de março de 2009, estabelece que o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR poderá construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso, quando suas necessidades de movimentação de GÁS NATURAL não puderem ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

- O item 2 destas Condições Gerais estabelece os critérios que precisam ser satisfeitos para que CONCESSIONÁRIA atenda a solicitação do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

- A inteligência da cláusula sexta do CONTRATO DE CONCESSÃO estabelece o tratamento a ser aplicado aos casos em que a CONCESSIONÁRIA não atenda as necessidades de consumidores especiais, no caso AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

- A inteligência do item 10 do § 1º da cláusula quarta do CONTRATO DE CONCESSÃO estabelece o tratamento a ser aplicado quando um terceiro, no caso AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, utiliza o SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO da CONCESSIONÁRIA para alimentar uma REDE DE GÁS específica e de sua propriedade;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

- A inteligência do parágrafo único da cláusula segunda do CONTRATO DE CONCESSÃO estabelece que, na hipótese da CONCESSIONÁRIA não atender, conforme previsto no item 4.2.3, a necessidade de um consumidor especial, no caso AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, este poderá construir uma REDE DE GÁS específica para atender sua demanda mediante autorização expressa do Estado.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

1. Das aprovações

A construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição para atender à unidade do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, que irá utilizar GÁS, dependem de prévia e expressa aprovação da AGENERSA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	

ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

- 1.1. Somente poderão solicitar aprovação da AGENERSA empresas ou consórcio de empresas que tenham obtido: (i) junto à ANP, o registro de AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR; e (ii) junto ao Estado, autorização expressa para implantar sua rede específica de distribuição de GÁS, em conformidade com a cláusula segunda do CONTRATO DE CONCESSÃO, sem perda da exclusividade da CONCESSIONÁRIA de manter e operar a referida rede.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

- 1.2. O projeto da rede a ser construída pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR deverá contemplar eventuais solicitações de volumes adicionais da CONCESSIONÁRIA, limitados a, no máximo, 20% da capacidade destinada a instalação industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, para o dimensionamento da mesma, com o intuito de viabilizar a prestação do SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO a outros usuários de GÁS, não sendo devida ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR qualquer compensação.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial	Sem modificações propostas

CAENE	
-------	--

1.3. Caso a CONCESSIONÁRIA venha solicitar volumes adicionais superiores a 20% da capacidade destinada a instalação industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, será devido ao mesmo a contrapartida a ser negociada entre as PARTES, sob a mediação da AGENERSA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

1.4. A aprovação mencionada neste item 1 será concedida pela AGENERSA em 2 (duas) etapas:

- I. Aprovação da Solicitação da Construção de Rede (SCR);
- II. Aprovação dos testes pré-operacionais da Rede (TPR).

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, tratar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

1.5. Deverão ser observadas, além do disposto neste Anexo e nas legislações vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), as normas da International Organization of Standardization (ISO), as recomendações da International Organization of Legal Metrology (IOLM), da American Society of Mechanical Engineers (ASME), do American Petroleum Institute (API), American National Standards Institute (ANSI) e demais normas que se fizerem necessárias para a análise dos pedidos de aprovação de SCR ou TPR.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	

ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

2. Dos Requisitos para Aprovação da SCR

A SCR será encaminhada à AGENERSA, para aprovação, acompanhada de cópia autenticada da seguinte documentação referente à instalação industrial do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR que utilizará o GÁS:

- I. Registro de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, emitido pela ANP;
- II. Autorização expressa do Estado para implantação de REDE DE DISTRIBUIÇÃO de GÁS;
- III. Autorização para Centrais Geradoras Termelétricas ou de Cogeração, emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, quando o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR se enquadrar nesta situação;
- IV. Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ), emitida pela Secretaria da Receita Federal, para comprovação da classificação, no cadastro de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, da unidade industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que irá utilizar o GÁS.
- V. Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou diretores;
- VI. Contrato de constituição de consórcio devidamente registrado no Registro competente, do qual faça parte a sociedade interessada em usufruir das prerrogativas legais de AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, firmado por instrumento público ou particular;
- VII. Comprovação de inscrição nas Fazendas Federal e Estadual;
- VIII. Comprovante do direito de passagem ou propriedade ou posse do terreno, onde será instalada a REDE DE GÁS, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR; ou ii) cópia autenticada do extrato do contrato de arrendamento ou outro contrato que legitima a posse, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo de, no mínimo, 30 anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário;
- IX. Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, expedida pelo órgão ambiental competente;
- X. Memorial descritivo do projeto, contemplando descrição do traçado, especificações e demais características técnicas;
- XI. Projeto básico de engenharia da REDE DE GÁS que irá ser construída para atender a instalação industrial do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR;
- XII. Orçamento detalhado, explicitando os custos de construção da REDE DE GÁS pautados nos custos unitários estipulados pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ.
- XIII. Cronograma físico-financeiro de implantação do empreendimento;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	

ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

2.1. Poderão ser solicitados documentos, informações, projetos ou providências adicionais que a AGENERSA considere pertinente para aprovação da SCR.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

2.2. O memorial descritivo e o projeto básico constantes dos itens X e XI acima, devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários recolhidos para o CREA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações proposta.

2.3. A AGENERSA analisará a documentação apresentada pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR solicitante no prazo máximo de 90 (noventa) DIAS, contados da data de sua entrega.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das

	redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
--	---

2.3.1. Na hipótese da AGENERSA utilizar a prerrogativa prevista no item 2.1 deste Anexo, o prazo mencionado no item 2.3 deste Anexo passará a ser contado da data de entrega das informações solicitadas no item 2.1 deste Anexo.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimpotador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

2.4. Após cumpridos todos os requisitos constantes do item 2 deste Anexo, e respeitando o prazo previsto no item 2.3 deste Anexo, a AGENERSA expedirá deliberação acerca do requerimento de aprovação da SCR, publicando-a no Diário Oficial do Estado, a partir da qual poderá ser dado início à construção da REDE DE GÁS , observando outras autorizações e permissões dos órgãos públicos competentes.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimpotador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

2.5. Caso o requerente pretenda efetuar modificação na REDE DE GÁS, o mesmo deverá encaminhar, previamente, nova SCR para aprovação da AGENERSA.

ABIVIDRO	
----------	--

IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

2.6. Ocorrendo atraso no cronograma apresentado no item XIII acima, este deverá ser comunicado imediatamente à AGENERSA, com as devidas justificativas.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

2.7. A AGENERSA, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria do canteiro de obras da rede e das instalações industriais do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a

edição de medida provisória para a sua regulamentação.

3. Dos Requisitos para Aprovação do TPR

O pedido de aprovação do TPR, a ser encaminhado à AGENERSA, é requerido após a realização de testes pré-operacionais de nova rede ou de eventual alteração da rede existente;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimpotador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

3.1. O pedido de aprovação do TPR deverá ser acompanhado de cópia autenticada da seguinte documentação referente à REDE DE GÁS que irá atender à instalação industrial do AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR:

- I. Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão ambiental competente;
- II. Atestado de comissionamento da REDE DE GÁS expedido por entidade técnica especializada, societariamente independente da empresa solicitante, enfocando a segurança das instalações e certificando que a mesma foi construída e testada segundo normas técnicas aplicáveis;
- III. Certificados dos Testes Hidrostáticos, realizados com a indicação do trecho da rede a que se refere, expedido por entidade técnica especializada, societariamente independente da empresa solicitante;
- IV. Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física das tubulações, inclusive dos revestimentos, assinados por engenheiro habilitado na disciplina, informando as normas utilizadas;
- V. Laudos conclusivos do sistema de proteção catódica da REDE DE GÁS, assinado por engenheiro habilitado na disciplina;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

3.2. Os laudos, certificados e atestados solicitados no item 3.1 deste Anexo devem estar acompanhados das respectivas cópias das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

3.3. Poderão ser solicitados, pela AGENERSA, documentos, informações, projetos ou providências adicionais, julgadas pertinentes para a análise técnica, com vistas à aprovação do TPR.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimpotador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

3.4. Após a conclusão do TPR da REDE DE GÁS e atendimento da documentação solicitada, a requerente deverá solicitar à AGENERSA vistorias da referida rede com vistas à obtenção da aprovação do TPR.

3.4.1. Imediatamente após a conclusão do TPR, a REDE DE GÁS deverá ser pressurizada com nitrogênio a uma pressão de 1bar, até que a CONCESSIONÁRIA assuma a operação da mesma.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de

CAENE	Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, tratar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
-------	---

3.5. A AGENERSA, após cumprida a etapa prescrita no item 3.4 deste Anexo, analisará a documentação apresentada pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR solicitante, no prazo de até 30 (trinta) DIAS, contados da data de entrega da documentação constante no item 3.1 deste Anexo.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, tratar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

3.5.1. Na hipótese da AGENERSA utilizar a prerrogativa prevista no item 3.3 deste Anexo, o prazo mencionado no item 3.5 deste Anexo passará a ser contado da data de entrega das informações solicitadas no item 3.3 deste Anexo.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, tratar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

3.6. Após cumpridos todos os requisitos constantes do item 3.1 e 3.4.1 deste Anexo, e respeitando o prazo previsto no item 3.5 deste Anexo, a AGENERSA expedirá deliberação acerca do

requerimento de aprovação do TPR, publicando-a no Diário Oficial do Estado, a partir da qual poderá ser dado início à operação da REDE DE GÁS pela CONCESSIONÁRIA, observando outras autorizações e permissões dos órgãos públicos competentes.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimpotador, não deva, rtatar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

4. Do Início da Operação da REDE DE GÁS

A transferência da operação e manutenção da REDE DE GÁS para a CONCESSIONÁRIA deverá ser realizada mediante a celebração de um contrato, a ser negociado entre as PARTES, com a mediação da AGENERSA.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificação proposta

4.1. O contrato citado no item 4 deste Anexo deverá estar em consonância com o disposto nestas Condições Gerais e contemplar, entre outros, as seguintes obrigações do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR:

- A. Manter seguro de danos materiais, cobrindo a perda, destruição ou dano de todos os bens vinculados à REDE DE GÁS; e
- B. Manter seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONÁRIA, o Estado e a AGENERSA, pelos montantes que possam vir a ser responsabilizados por danos, indenizações, custas processuais e outros que tenham relação com a morte ou a lesão de pessoas e bens, de qualquer forma resultantes da prestação do serviço;
- C. Responsabilidade sobre qualquer dano que venha a ocorrer na REDE DE GÁS em decorrência de defeitos de materiais empregados na construção da mesma ou falha na sua execução pelo prazo previsto no Código Civil;
- D. Cláusula de cessão de posse da REDE DE GÁS em favor da CONCESSIONÁRIA.

ABIVIDRO	
IBP	

Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sem modificações propostas

5. Da Desativação da REDE DE GÁS

Quando da desativação da REDE DE GÁS, o AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR, deverá enviar notificação à AGENERSA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contendo cópia autenticada do requerimento de desativação da instalação protocolizado no órgão ambiental competente.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Nosso entendimento que a AGENERSA ao defenir as Condições de Fornecimento para o Autoprodutor e Autoimportador, não deva, tratar de assuntos operacionais, como construção, a ampliação e a pré-operação das redes de distribuição, cabendo tal assunto a Concessionária que irá operar tal rede e ao Poder Concedente responsável pelos ativos ao final da Concessão, conforme Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

ANEXO V

O presente Anexo demonstra, a título exemplificativo, a aplicação da metodologia definida no item 17.1.2 destas Condições Gerais para um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO, considerando as premissas abaixo definidas, em conformidade com o aprovado pela AGENERSA na 2ª revisão quinquenal de tarifas da CEG:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- Os valores de CAPEX (Depreciação, Investimentos, Base de Ativos Inicial e Final e Juros sobre Capital Próprio), conforme Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- Os volumes de vendas em mil m³ por ano, conforme Anexo 1 - CEG: Projeção de Consumo (Volume em 1.000 m³ por ano);

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- As margens alocadas por TIPO DE CONSUMIDOR, conforme Tabela 1: Margem Total Não Reposicionada de 01/Jan/08 a 31/Dez/12, do Voto do Conselheiro que resultou na Deliberação AGENERSA nº 427 de 2009. A tabela utilizada poderia ser a Tabela 2: Margem Total Reposicionada de 01/Jan/08 a 31/Dez/12 do mesmo documento, tendo em vista que o resultado da 2ª revisão quinquenal tarifária não promoveu qualquer alteração da alocação da margem por TIPO DE CONSUMIDOR;

ABIVIDRO	
----------	--

IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- Os volumes de vendas em mil m³ por ano hipotéticas de um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR que construir sua REDE DE GÁS, correspondente ao pagamento mínimo garantido que figurará em contrato entre as PARTES;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- O valor hipotético referente ao investimento para a construção, ampliação e pré-operação da REDE DE GÁS pelo AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- A taxa de remuneração aprovada para a 2ª Revisão quinquenal de tarifas, conforme definido no artigo 2ª da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

Com as informações acima, é possível determinar a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO, a partir da seguinte metodologia:

$$MD_{Médio} = Opex_{Médio} + Capex_{Médio} \quad (1)$$

Onde:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

$MD_{Médio}$ = Valor unitário, expresso em R\$/m³, da margem de distribuição média vigente no quinquênio referente à revisão quinquenal de tarifas em questão, extraído do Fluxo de Caixa Livre de Empresa conforme Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

$Opex_{Médio}$ = Valor unitário, expresso em R\$/m³, referente ao custo operacional médio, que compõe a margem de distribuição média da distribuidora para o quinquênio em questão, extraído do Fluxo de Caixa Livre de Empresa conforme Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

$Capex_{Médio}$ = Valor unitário médio, expresso em R\$/m³, referente ao valor da depreciação, dos Investimentos, das Base de Ativos Inicial e Final e dos Juros sobre Capital Próprio, que compõe a margem de distribuição média da distribuidora para o quinquênio em questão, extraído do Fluxo de

Caixa Livre de Empresa conforme Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

Proseguindo, é possível determinar a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO do AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR, que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO, considerando o Opex previsto na tarifa vigente para o TIPO DE CONSUMIDOR em questão e a remuneração da CONCESSIONÁRIA, equivalente à remuneração prevista nos CONTRATOS DE CONCESSÃO, considerando o valor total dos ativos a serem operados pela CONCESSIONÁRIA, a partir da seguinte equação:

$$T_D = M_D + TRIBUTOS \quad (2)$$

$$M_{D_x} = Opex_x + Remuneração_D \quad (3)$$

Onde:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

T_D = Valor unitário, expresso em R\$/m³, referente à TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO para o AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR em questão que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

MD_x = Valor unitário, expresso em R\$/m³, da margem de distribuição vigente no quinquênio referente à revisão quinquenal de tarifas, de cada faixa de consumo do TIPO DE CONSUMIDOR correspondente ao AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR em questão que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

TRIBUTOS = conforme termo definido conforme item 1 - Definições e Interpretação de Termos

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

$Opex_x$ = Valor unitário, expresso em R\$/m³, referente ao custo operacional alocado para cada faixa de consumo que compõe a margem de distribuição do TIPO DE CONSUMIDOR em questão, extraído do Fluxo de Caixa Livre de Empresa conforme Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual da deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

$Remuneração_D$ = Valor unitário, expresso em R\$/m³, referente à remuneração relativa ao valor total dos ativos a serem operados pela CONCESSIONÁRIA, determinado pela aplicação da taxa de remuneração definida para o quinquênio em questão;

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	

ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

Abaixo, segue o passo a passo da construção de TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO sem TRIBUTOS para um AUTOPRODUTOR OU AUTOIMPORTADOR fictício que construir sua REDE DE GÁS conectada diretamente a um PONTO DE RECEPÇÃO, a título de demonstração:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- 1) Fluxo de caixa da Deliberação AGENERSA Nº 371 de 2009 - Anexo 5 - CEG: cálculo de m para a estrutura atual e somatório volumes de vendas em mil m³ por ano, conforme Anexo 1 - CEG: Projeção de Consumo (Volume em 1.000 m³ por ano):

CEG

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº371

Anexo 5 - CEG: CÁLCULO DE m PARA A ESTRUTURA ATUAL

moeda 2007

Taxa de Remuneração = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Margem Total	354.542	299.975	315.717	382.429	388.760	1.302.492
II = 0,66*Despesas Operacionais	113.187	120.322	121.412	125.615	126.399	455.226
III = 0,66*Receitas Correlatas	12.743	7.492	7.529	7.567	7.605	33.154
IV = 0,34*Depreciação	30.474	32.746	34.035	35.275	37.238	126.815
V = 0,34*Juros s/ Capital Próprio	8.830	10.541	12.445	14.040	15.618	45.097
VI = Investimentos	167.768	186.678	156.367	154.671	142.402	614.998
VII = Variação do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial	1.748.836					
IX = Base Final					1.893.534	1.164.048
$m = [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)$						
m =	1,1132					

Vendas (mil/m ³)	2.556.832	1.486.160	2.036.365	3.153.107	3.044.648
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- 2) Substituição, no Fluxo de caixa apresentado no item acima, de Margem total (I) por Volumes de Vendas. Dessa forma, obtém-se uma margem média (P₀) para o quinquênio ao invés de um fator m de ajuste sobre as margens vigentes:

Substituição de Margem Total por Volume de Vendas

moeda 2007

Taxa de Remuneração = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Volume Total	1.687.509	980.866	1.344.001	2.081.051	2.009.468	5.987.560
II = 0,66*Despesas Operacionais	113.187	120.322	121.412	125.615	126.399	455.226
III = 0,66*Receitas Correlatas	12.743	7.492	7.529	7.567	7.605	33.154
IV = 0,34*Depreciação	30.474	32.746	34.035	35.275	37.238	126.815
V = 0,34*Juros s/ Capital Próprio	8.830	10.541	12.445	14.040	15.618	45.097
VI = Investimentos	167.768	186.678	156.367	154.671	142.402	614.998
VII = Variação do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial	1.748.836					
IX = Base Final					1.893.534	1.164.048
P0= [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)						
P0 =	0,24215972	R\$/m ³				

Ou seja, a margem média permitida para o quinquênio em questão é de 0,2422 R\$/m³.

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

3) Obtenção da parcela do Capex médio e do Opex médio que compõem a Margem Média P₀:

VALOR DO CAPEX médio contido no P0

moeda 2007

Taxa de Remuneração = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Volume Total	1.687.509	980.866	1.344.001	2.081.051	2.009.468	5.987.560
II = 0,66*Despesas Operacionais						-
III = 0,66*Receitas Correlatas						-
IV = 0,34*Depreciação	30.474	32.746	34.035	35.275	37.238	126.815
V = 0,34*Juros s/ Capital Próprio	8.830	10.541	12.445	14.040	15.618	45.097
VI = Investimentos	167.768	186.678	156.367	154.671	142.402	614.998
VII = Variação do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial	1.748.836					
IX = Base Final					1.893.534	1.164.048
P0= [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)						
CAPEX médio=	0,17166820	R\$/m ³				

VALOR DO OPEX médio contido no P0

moeda 2007

Taxa de Remuneração = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Volume Total	1.687.509	980.866	1.344.001	2.081.051	2.009.468	5.987.560
II = 0,66*Despesas Operacionais	113.187	120.322	121.412	125.615	126.399	455.226
III = 0,66*Receitas Correlatas	12.743	7.492	7.529	7.567	7.605	33.154
IV = 0,34*Depreciação						
V = 0,34*Juros s/ Capital Próprio						
VI = Investimentos						
VII = Variação do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial						
IX = Base Final						-
P0= [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)						
OPEX médio =	0,07049153	R\$/m ³				

$$P_0 = 0,1717 + 0,0705 = 0,2422 \text{ R}/m^3$$

$$\text{Opex}_{\text{m\u00e9dio}} = 0,291 \times P_0 \quad (4)$$

$$\text{Capex}_{\text{m\u00e9dio}} = 0,709 \times P_0 \quad (5)$$

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobr\u00e1s	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

- 4) Obten\u00e7\u00e3o da parcela da Remunera\u00e7\u00e3o_D, a partir de dados hipot\u00e9ticos, que comp\u00f5e a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVI\u00c7O DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O para um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR t\u00e9rmel\u00e9trico e para outro industrial:

VALOR da Remunera\u00e7\u00e3o para a Tarifa Diferenciada de um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR T\u00e9rmel\u00e9trico

moeda 2007

Taxa de Remunera\u00e7\u00e3o = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Volume AUTOPROD. ou AUTOIM	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	746.376
II = 0,66*Despesas Operacionais						-
III = 0,66*Receitas Correlatas						-
IV = 0,34*Deprecia\u00e7\u00e3o						-
V = 0,34*Juros s/ Capital Pr\u00f3prio						-
VI = Investimentos						-
VII = Varia\u00e7\u00e3o do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial	80.000					
IX = Base Final					80.000	49.180
PO= [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)						
Remunera\u00e7\u00e3o =	0,0413					

VALOR da Remunera\u00e7\u00e3o para a Tarifa Diferenciada de um AUTOPRODUTOR ou AUTOIMPORTADOR Industrial

moeda 2007

Taxa de Remunera\u00e7\u00e3o = 10,22%

CEG Valores em mil R\$	Ano					Valor Presente
	2008	2009	2010	2011	2012	
I = 0,66*Volume AUTOPROD. ou AUTOIM	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090	90.809
II = 0,66*Despesas Operacionais						-
III = 0,66*Receitas Correlatas						-
IV = 0,34*Deprecia\u00e7\u00e3o						-
V = 0,34*Juros s/ Capital Pr\u00f3prio						-
VI = Investimentos						-
VII = Varia\u00e7\u00e3o do Capital Circulante	0	0	0	0	0	0
VIII = Base Inicial	20.000					
IX = Base Final					20.000	12.295
PO= [VIII + VP(II) - VP(III) - VP(IV) - VP(V) + VP(VI) + VP(VII) - VP(IX)] / VP(I)						
Remunera\u00e7\u00e3o =	0,0848					

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobr\u00e1s	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

5) Obtenção da TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, conforme aplicação da equação apresentada anteriormente:

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

a) Considera-se a Margem reposicionada conforme deliberação AGENERSA Nº 371/09, ANEXO 6 para os TIPOS DE CONSUMIDORES industrial e térmico:

TIPO DE CONSUMIDOR	Faixas (m³/mês)	Margem (R\$/m³) JAN/2007
Industrial	0 - 200	1,4777
	201 - 2.000	0,6622
	2.001 - 10.000	0,5338
	10.001 - 50.000	0,3571
	50.001 - 100.000	0,2879
	100.001 - 300.000	0,2139
	300.001 - 600.000	0,1264
	600.001 - 1.500.000	0,1241
	1.500.001 - 3.000.000	0,1177
	acima de 3.000.000	0,0961

TIPO DE CONSUMIDOR	Margem (R\$/m³)
Termica	$M = \left[\left(\frac{31.470}{(c + 40)^{2,8}} + 0,286 \right) \right] \times \frac{R}{26,81} \times \frac{IGPM_n}{IGPM_o} \times 1,11320858$

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

b) Determina-se para o TIPO DE CONSUMIDOR industrial a parcela referente ao $Opex_x$ a partir da equação (4) acima e em seguida agrega-se a remuneração da CONCESSIONÁRIA, calculada no item 4 acima, obtendo-se assim a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO sem TRIBUTOS:

TIPO DE CONSUMIDOR	Faixas (m³/mês)	Margem (R\$/m³) JAN/2007	OPEXx (29,1%)	CAPEXx (70,9%)	Remuneração para Tarifa Diferenciada(*)	Tarifa Diferenciada sem tributos (R\$/m³) JAN/2007 (OPEXx + Remuneração)
Industrial	0 - 200	1,4777	0,4302	1,0475	0,0848	0,5150
	201 - 2.000	0,6622	0,1928	0,4694	0,0848	0,2776
	2.001 - 10.000	0,5338	0,1554	0,3784	0,0848	0,2402
	10.001 - 50.000	0,3571	0,1040	0,2531	0,0848	0,1888
	50.001 - 100.000	0,2879	0,0838	0,2041	0,0848	0,1687
	100.001 - 300.000	0,2139	0,0623	0,1516	0,0848	0,1471
	300.001 - 600.000	0,1264	0,0368	0,0896	0,0848	0,1216
	600.001 - 1.500.000	0,1241	0,0361	0,0880	0,0848	0,1210
1.500.001 - 3.000.000	0,1177	0,0343	0,0834	0,0848	0,1191	
	acima de 3.000.000	0,0961	0,0280	0,0681	0,0848	0,1128

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

c) Determina-se para o TIPO DE CONSUMIDOR termelétrico a parcela referente ao $Opex_x$ a partir da equação (4) acima e em seguida agrega-se a remuneração da CONCESSIONÁRIA, calculada no item 4 acima, obtendo-se assim a TARIFA DIFERENCIADA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO sem TRIBUTOS:

TIPO DE CONSUMIDOR	Margem (R\$/m³) JAN2007	Tarifa Diferenciada sem tributos (R\$/m³) JAN/2007
Termelétrico	$M = \left[\left(\frac{31,470}{(c+40)^{2,8}} + 0,286 \right) \times \frac{R}{26,81} \times 1,11320858 \right] \times \frac{IGPMn}{IGPMo}$	$MD = \left\{ 0,291 \times \left[\left(\frac{31,470}{(c+40)^{2,8}} + 0,286 \right) \times \frac{R}{26,81} \times 1,11320858 \right] + 0,0848 \right\} \times \frac{IGPMn}{IGPMo}$

ABIVIDRO	
IBP	
Petrobrás	
ABRACE	
ABIAPE	
ABIQUIM	
ABRAGET	
Parecer parcial CAENE	Sugerimos seja ouvida a CAPET.

O § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA regulamentou as condições gerais de prestação de serviço de distribuição de GÁS canalizado para o consumidor livre, através da Deliberação AGENERSA Nº 258-2008 de 24/06/08, alterada pelas Deliberações AGENERSA Nº 305-2008 de 28/08/2008 e Nº 431-2009 de 27/08/2009, aplicável, exclusivamente, ao consumidor livre da ÁREA DE CONCESSÃO da CEG;

- O no § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA regulamentou as condições gerais de prestação de serviço de distribuição de GÁS canalizado para o consumidor livre, através da Deliberação AGENERSA Nº 257-2008 de 24/06/08, alterada pelas Deliberações AGENERSA Nº 304-2008 de 28/08/2008 e Nº 430-2009 de 27/08/2009, aplicável, exclusivamente, ao consumidor livre da ÁREA DE CONCESSÃO da CEG RIO;

Na § 18, da cláusula sétima do CONTRATO DE CONCESSÃO, foi definido como um consumo médio de grande cliente 100 mil metros cúbicos dias, dados aferidos antes da Concessão, volume esse que foi nomeado aos clientes de grande porte, posteriormente denominado consumidores livres.

O Estado de SP definiu enquadramento de consumidores de grande porte com volumes de 10.000 (dez mil) m³/DIA e no Estado do Espírito Santo foi definido um volume de 35.000 (trinta e cinco mil) m³/DIA.

No ano de 2010 o maior consumo médio diário no Estado do Rio de Janeiro é de 43.000 (quarenta mil) m³/DIA para os somatório dos clientes industriais, cogeração industrial, petroquímico e termoelétrico.

Tendo em vista a realidade dos volumes médios diários atuais do Rio de Janeiro, e caso entenda as partes, Poder Concedente e as Concessionárias, poderão ser postos em análise na Audiência Pública, o volume de 100 mil metros cúbicos dias propostos para o consumidor livre, por entendermos ser esse um ponto de atração para investimentos no Estado.

Nada mais tendo a comentar nesse nosso parecer parcial, encaminhos o presente processo para sua relatoria.

É nosso parecer.

Atenciosamente.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011.

Jorge Luiz Gomes Calfo
Gerente da CAENE
Matrícula: nº. 210-5